



Sistemi di
riscaldamento
ecologico

Paradigma Italia S.p.A.

Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Stazione solare STAqua mono

Cod. 08-5865

Stazione solare STAqua mono

1.520,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

6.50 kg

INFO TECNICHE

Stazione solare con regolazione solare SysteSolar Aqua II, completamente premontata · Raccordi a stringere con anello di serraggio 12 mm · Materiale per il fissaggio.

VANTAGGI

La stazione solare monotubo con nuovo design per impianti Aqua fino a 30 m² è un'unità premontata e già isolata con mantello anteriore e posteriore in polipropilene espanso (EPP) per limitate dispersioni termiche. Contiene tutto l'occorrente, regolazione Syste Solar Aqua II integrata e precablata, valvole e tutti i dispositivi di sicurezza necessari al collegamento di un impianto solare e bollitore e sono conformi alle norme EN per impianti solari. Dati tecnici: *



**Sistemi di
riscaldamento
ecologico**

Paradigma Italia S.p.A.

Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Mantello isolante anteriore e posteriore, viti di fissaggio * Attacchi disponibili: Cu 12, Cu 15 * Raccordo porta gomma carico/scarico impianto, diam.15 * Sensore di portata elettronico DN 8 con sensore di ritorno TSE integrato * Rubinetto di carico/scarico impianto, attacco 3/4" M con tappo chiusura di sicurezza e catenella * Circolatore Grundfos UPM3 15-105 PWM classe A, attacchi 1" M-130 mm * Rubinetto di ritorno DN 20, con supporto integrato attacco 3/4" M laterale sempre aperto. Azionamento 90° in chiusura * Gruppo di sicurezza, con valvola di sicurezza in pressione 6 bar conforme TÜV secondo SV 100 7.7 - Direttiva 97/23/CE, manometro scala 0-10 bar * Staffa di sostegno, fermo anteriore e viti di sicurezza * Sonda solare di mandata TSV con alloggiamento e pozzetto * Coibentazione, EPP nero densità 40 kg/m neutro * Valvola di zona a due vie Nel caso d'installazione con tubo Cu18 è necessario il dado con ogiva Cu18 (08-5634). Nel caso di tubazioni Cu22, ordinare i dadi con ogiva Cu18 (08-5634) e la riduzione Cu18 / Cu22 (08-5804).