

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Controllo tenuta valvola gas MP 320/620 5-9 el.

Cod. 04-0355

Controllo tenuta valvola del gas
ModuPower 320/620 5-9
elementi

108,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

0.21 kg

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Il controllo delle perdite di gas (Vps) verifica e controlla le valvole di sicurezza sul blocco del gas. Il test ha luogo quando si avvia la caldaia. In caso di perdite nel blocco del gas, la caldaia si blocca.

Il controllo delle perdite deve essere impostato sul valore del 50 % della pressione di ammissibile (max fino a 40 mbar). Collegare il controllo delle perdite di gas alla scheda SCU-S05 della caldaia ai morsetti Vps. La presenza del controllo delle perdite di gas deve essere impostato tramite appositi parametri (per i valori fare riferimento al manuale).

In fornitura:

*controllo delle perdite di gas Vps e cavo di cablaggio.