

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
www.paradigma.it  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)



## Controllo tenuta valvola gas MP 320/620 10 el.

Cod. 04-0356

Controllo tenuta valvola del gas  
ModuPower 320/620 10 elementi

**236,00 €** IVA  
Esclusa

### DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

**0.22 kg**

### INFO TECNICHE

### VANTAGGI

Il controllo delle perdite di gas (Vps) verifica e controlla le valvole di sicurezza sul blocco del gas. Il test ha luogo quando si avvia la caldaia. In caso di perdite nel blocco del gas, la caldaia si blocca.

Il controllo delle perdite deve essere impostato sul valore del 50 % della pressione di ammissibile (max fino a 40 mbar). Collegare il controllo delle perdite di gas alla scheda SCU-S05 della caldaia ai morsetti Vps. La presenza del controllo delle perdite di gas deve essere impostato tramite appositi parametri (per i valori fare riferimento al manuale).

In fornitura:

\*controllo delle perdite di gas Vps e cavo di cablaggio.