

Società Benefit Via Campagnola, 19/21 25011 Calcinato (BS)

T+39 0309980951 www.paradigma.it commerciale@paradigma.it

Sede legale Via C.Maffei, 3 38089 Darzo (TN)



# ModuExpo HT65 - TNSNDCSYB standard

**INFO TECNICHE** 

Cod. 03-0918

60.078,00 € IVA

### **DIMENSIONI E PESO**

# LARGHEZZA ALTEZZA PESO NETTO 628 kg

# **VANTAGGI**

#### Allestimento con circolatore standard e softstarter

ModuExpo è una pompa di calore monoblocco a ciclo reversibile per il riscaldamento invernale, la produzione di acqua calda sanitaria e la climatizzazione estiva. Basamento, struttura portante e pannelli sono realizzati con lamiera d'acciaio zincata e verniciata per assicurare una buona resistenza agli agenti atmosferici. L'accessibilità alle parti interne dell'unità avviene rimuovendo i pannelli anteriori e laterali. Per manutenzioni straordinarie anche il pannello posteriore può essere rimosso.

Unità monoblocco per installazione esterna

- \* Larghezza mm 2480
- \* Altezza mm 1830
- \* Profondità mm 930
- \* Peso netto kg 628 (unità base senza opzioni e accessori)
- \* Peso pompa di circolazione standard kg 19



Società Benefit Via Campagnola, 19/21 25011 Calcinato (BS)

T+39 0309980951 www.paradigma.it commerciale@paradigma.it

Sede legale Via C.Maffei, 3 38089 Darzo (TN)

### Circuito frigorifero

I compressori, di tipo scroll, sono montati in tandem su supporti antivibranti e sono protetti contro sovratemperature e sovracorrenti.

Ciascun compressore è dotato di una resistenza elettrica, che si attiva per mantenere una temperatura dell'olio nel carter del compressore sufficientemente alta da impedire la migrazione di refrigerante durante le soste invernali e per far evaporare il liquido eventualmente presente nel carter in modo da evitare possibili colpi di liquido all'avviamento. Ciascun compressore è dotato di una valvola di espansione elettronica per la gestione dell'iniezione di liquido attivata in funzione della temperatura di uscita del gas caldo dal compressore per garantire il funzionamento dell'unità all'interno del campo operativo previsto.

Lo scambiatore lato impianto di tipo a piastre in acciaio inox saldobrasate è adeguatamente isolato per impedire la formazione di condensa e limitare le dispersioni termiche verso l'esterno ed è protetto da un pressostato differenziale che rileva una eventuale mancanza del flusso d'acqua.

Lo scambiatore lato sorgente è costituito da una batteria alettata realizzata con tubi rigati in rame e alette in alluminio idrofilico con profilo ondulato per incrementare il coefficiente di scambio termico. Sotto la batteria è posizionata una bacinella per la raccolta della condensa prodotta durante il funzionamento in riscaldamento.

L'organo di laminazione, costituito da una valvola di espansione elettronica, permette all'unità di adeguarsi alle diverse condizioni di funzionamento mantenendo costante il grado di surriscaldamento impostato.

Il circuito frigorifero di ciascuna unità è inoltre completo di filtro deidratatore a cartuccia solida per trattenere residui di impurità ed eventuali tracce di umidità presenti nel circuito, pressostato di alta pressione e sensori di pressione per assicurare il funzionamento del compressore all'interno dei limiti consentiti, valvola di inversione a 4 vie per permettere di commutare modo di funzionamento invertendo il flusso di refrigerante, ricevitore di liquido per compensare la diversa carica di refrigerante richiesta nel funzionamento in riscaldamento e in raffreddamento, prese di pressione complete di spillo, guarnizione e bocchettone cieco. Tutte le tubazioni del circuito frigorifero sono adeguatamente isolate per evitare la formazione di condensa e limitare le dispersioni termiche.

I ventilatori, di tipo assiale, sono dotati di un motore a commu-tazione elettronica (EC) ad alta efficienza e garantiscono elevate efficienze in tutte le condizioni di funzionamento. La velocità di rotazione può essere ridotta per limitare la rumorosità nel perio-do notturno.

# Circuito idraulico

Il circuito idraulico lato impianto è dotato di valvola di sicurezza, sfiati aria e valvole di scarico (dove necessarie). Tutte le tubazioni sono termicamente isolate per evitare formazione di condensa e ridurre le dispersioni termiche. Il circuito idraulico è dotato di pompa di



Società Benefit Via Campagnola, 19/21 25011 Calcinato (BS)

T+39 0309980951 www.paradigma.it commerciale@paradigma.it

Sede legale Via C.Maffei, 3 38089 Darzo (TN)

circolazione standard.

## Quadro elettrico

Contiene tutti gli organi di potenza, di regolazione e di sicurezza necessari a garantire il corretto funzionamento dell'unità. L'unità è gestita da un controllore a microprocessore a cui sono collegati tutti i carichi e i dispositivi di controllo. L'interfaccia utente, per installazione interna, permette di visualizzare ed eventualmente modificare tutti i parametri di funzionamento dell'unità.

La macchina è dotata di softstarter.

#### Prestazioni

- \* Classificazione energetica secondo ErP a media temperatura: classe A++
- \* Classificazione energetica secondo ErP a bassa temperatura: classe A++
- \* Capacità termica (A7/6 W30/35) kW 65,8
- \* Potenza totale assorbita kW 14,6
- \* COP 4,51
- \* Capacità termica (A-7/-8 W30/35) kW 44,2
- \* Potenza totale assorbita kW 13,7
- \* COP 3,23
- \* Capacità termica (A7/6 W55/65) kW 61,4
- \* Potenza totale assorbita kW 23,5
- \* COP 2,61
- \* Capacità termica (A-7/-8 W55/65) kW 39,7
- \* Potenza totale assorbita kW 22,8
- \* COP 1.74
- \* Capacità frigorifera (A35 W12/7) kW 55,5
- \* Potenza totale assorbita kW 17,6
- \* EER 3,15
- \* Capacità frigorifera (A35 W23/18) kW 73,3
- \* Potenza totale assorbita kW 19.1
- \* EER 3,84

Dati dichiarati secondo EN14511.

# Rumorosità esterna raffrescamento/riscaldamento

- \* Potenza sonora dB(A) 79
- \* Pressione sonora @ 1 m dB(A) 62
- \* Pressione sonora @ 5 m dB(A) 53

#### Dati Idraulici

\* Portata acqua nominale con dati in risc. (30/35°C) I/h 11348



Società Benefit Via Campagnola, 19/21 25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951 www.paradigma.it commerciale@paradigma.it

Sede legale Via C.Maffei, 3 38089 Darzo (TN)

- \* Perdita di carico lato impianto 25 kPa
- \* Contenuto scambiatore lato impianto 8,00 l
- \* Diametro attacchi idraulici ingresso/uscita "GAS 2"M
- \* Salto termico ingresso/uscita acqua minimo 3°C
- \* Salto termico ingresso/uscita acqua massimo 11°C
- \* Pressione max 6 bar
- \* Pressione min 0,3 bar
- \* Pressione min con circolatore integrato 1,5 bar

### Dati lato sorgente refrigerante

- \* Refrigerante R410A
- \* Compressore n°2
- \* Carica olio compressore 3,3 kg
- \* Gradini di parzializzazione compressore 0-50%-100 %
- \* Scambiatore lato sorgente 2,46 m²
- \* Sistema lato gas refrigerante ermeticamente sigillato

#### Dati elettrici

- \* Tensione 400 V 3N 50 Hz
- \* Massima corrente assorbita 49,5 A
- \* Massima potenza assorbita 29,4 kW
- \* Massima corrente di spunto con softstarter 104 A
- \* Massima corrente assorbita dal circolatore standard 3,8 A
- \* Massima potenza assorbita dal circolatore standard 1,72 kW
- \* Grado di protezione IP24 unità esterna

# Campo operativo

# Riscaldamento

Temperatura uscita acqua min 15°C, max 65°C\* Temperatura ingresso aria esterna min -20°C, max 42°C

#### Raffreddamento

Temperatura uscita acqua min 6°C, max 25°C\* Temperatura ingresso aria esterna min 5°C, max 50°C

\*Con delta T fra ingresso e uscita di 10°C, la T limite di uscita acqua è di 65°

Prima accensione inclusa in fornitura