



**PARA
DIGMA**

Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



ModuExpo HT II 49/57 NSNCP

Cod. 03-0806P

40.000,00 €

IVA Esclusa

Allestimento con compressore
modulante e comando remoto.
Senza circolatore integrato.

DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA	1.73 mt
ALTEZZA	1.83 mt
PESO NETTO	425 kg

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Allestimento con compressore modulante e comando remoto. Senza circolatore integrato.

ModuExpo HT II è una pompa di calore monoblocco a ciclo reversibile per il riscaldamento invernale, la produzione di acqua calda sanitaria e la climatizzazione estiva. Basamento, struttura portante e pannelli sono realizzati con lamiera d'acciaio zincata e verniciata per assicurare una buona resistenza agli agenti atmosferici. L'accessibilità alle parti interne dell'unità avviene rimuovendo i pannelli frontali e laterali. Per manutenzioni straordinarie anche il pannello posteriore può essere rimosso.

Unità monoblocco per installazione esterna

- * Larghezza mm 1730
- * Altezza mm 1830
- * Profondità mm 930
- * Peso netto kg 425 (unità base senza opzioni e accessori)

Circuito frigorifero



**PARA
DIGMA**

Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Il compressore, di tipo SCROLL INVERTER ad alta temperatura, è montato su supporti antivibranti ed è protetto contro sovrateperature e sovracorrenti. Il compressore è dotato di una resistenza elettrica, che si attiva per mantenere una temperatura dell'olio nel carter del compressore sufficientemente alta da impedire la migrazione di refrigerante durante le soste invernali e per far evaporare il liquido eventualmente presente nel carter in modo da evitare avviamimenti del compressore con eccessiva quantità di liquido ed eventuali colpi di liquido.

Il compressore è dotato di iniezione di vapore ed è inserito all'interno di un circuito frigorifero economizzato completo di scambiatore a piastre e valvola di espansione elettronica dedicati all'iniezione.


Lo scambiatore lato impianto di tipo a piastre in acciaio inox saldabrasate è adeguatamente isolato per impedire la formazione di condensa e limitare le dispersioni termiche verso l'esterno ed è protetto da un pressostato differenziale che rileva una eventuale mancanza del flusso d'acqua.

Lo scambiatore lato sorgente è costituito da una batteria alettata realizzata con tubi rigati in rame e alette in alluminio idrofilico con profilo ondulato per incrementare il coefficiente di scambio termico. Sotto la batteria è posizionata una bacinella per la raccolta della condensa prodotta durante il funzionamento in riscaldamento.

L'organo di laminazione, costituito da una valvola di espansione elettronica, permette all'unità di adeguarsi alle diverse condizioni di funzionamento mantenendo costante il grado di surriscaldamento impostato. Il circuito frigorifero di ciascuna unità è inoltre completo di filtro deidratatore a cartuccia solida per trattenere residui di impurità ed eventuali tracce di umidità presenti nel circuito, pressostato di alta pressione, sensori di pressione per assicurare il funzionamento del compressore all'interno dei limiti consentiti, valvola di inversione a 4 vie per permettere di commutare modo di funzionamento invertendo il flusso di refrigerante, ricevitore di liquido per compensare la diversa carica di refrigerante richiesta nel funzionamento in riscaldamento e in raffreddamento, prese di pressione complete di spillo, guarnizione e bocchettone cieco. Tutte le tubazioni del circuito frigorifero sono adeguatamente isolate per evitare la formazione di condensa e limitare le dispersioni termiche. I 2 ventilatori, di tipo assiale, sono dotati di un motore a commutazione elettronica (EC) ad alta efficienza che garantisce elevate prestazioni in tutte le condizioni di funzionamento. La velocità di rotazione può essere ridotta per limitare la rumorosità nel periodo notturno.

Circuito idraulico

Il circuito idraulico è dotato di valvola di sicurezza e sfiati aria manuali per garantire la disaerazione del circuito interno all'unità. Tutte le tubazioni sono termicamente isolate per



**PARA
DIGMA**

Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

evitare formazione di condensa e ridurre le dispersioni termiche.

Quadro elettrico

Contiene tutti gli organi di potenza, di regolazione e di sicurezza necessari a garantire il corretto funzionamento dell'unità. L'unità è gestita da un controllore a microprocessore a cui sono collegati tutti i carichi e i dispositivi di controllo. L'interfaccia utente, per installazione interna, permette di visualizzare ed eventualmente modificare tutti i parametri di funzionamento dell'unità.

Prestazioni

* Classificazione energetica secondo ErP a media temperatura: classe A++

* Capacità termica (A7/6 W30/35) kW 48,7

* Potenza totale assorbita kW 11,0

* COP 4,43

* Capacità termica massima (A7/6 W30/35) kW 56,7

* Potenza totale assorbita kW 14

* COP 4,05

* Capacità termica (A-7/-8 W30/35) kW 35,1

* Potenza totale assorbita kW 11,1

* COP 3,16

* Capacità termica (A7/6 W47/55) kW 50,0

* Potenza totale assorbita kW 16,4

* COP 3,05

* Capacità termica (A-7/-8 W55/65) kW 38,3

* Potenza totale assorbita kW 20,3

* COP 1,89

* Capacità frigorifera (A35 W12/7) kW 38,1

* Potenza totale assorbita kW 12,2

* EER 3,12

* Capacità frigorifera (A35 W23/18) kW 50,4

* Potenza totale assorbita kW 13,2

* EER 3,82

Dati dichiarati secondo EN14511.


Rumorosità esterna riscaldamento @A7/W35

* Potenza sonora dB(A) 79

* Pressione sonora @ 1 m dB(A) 62

* Pressione sonora @ 5 m dB(A) 52

Dati Idraulici



**PARA
DIGMA**

Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

- * Portata acqua nominale @A7/W35 l/h 8390
- * Perdita di carico lato impianto @A7/W35 KPa 29
- * Contenuto scambiatore lato impianto 5,89 l
- * Diametro attacchi idraulici ingresso/uscita 1"1/2 M
- * Salto termico ingresso/uscita acqua minimo 3°C
- * Salto termico ingresso/uscita acqua massimo 11°C
- * Pressione max 6 bar
- * Pressione min 0,3 bar

Dati lato sorgente refrigerante

- * Refrigerante R410A
- * Compressore n°1
- * Carica olio compressore 2,3 kg
- * Intervallo di modulazione compressore 30-100%
- * Scambiatore lato sorgente 1,63 m²
- * Sistema lato gas refrigerante ermeticamente sigillato

Dati elettrici

- * Tensione 400 V 3N 50 Hz
- * Massima potenza assorbita dalla pompa di calore 24,5 kW
- * Grado di protezione IP24 unità esterna

Campo operativo

Riscaldamento

Temperatura uscita acqua min 15°C, max 62°C*
Temperatura ingresso aria esterna min -22°C, max 42°C

Raffreddamento

Temperatura uscita acqua min 6°C, max 25°C*
Temperatura ingresso aria esterna min 5°C, max 47°C

*Con ?T fra ingresso e uscita di 10°C, la T limite di uscita acqua è di 67°C

Inclusioni:

- *Comando remoto
- *Prima accensione