Caldaia a condensazione Paradigma

ModuStar II C



Installazione, istruzioni d'uso e manutenzione



Indice



Indice

1. Introduzione	4
2. Descrizione della caldaia	8
2.1 Vista d'assieme	8
2.2 Valvole di intercettazione e rubinetti	8
2.3 Pannello comandi	8
2.4 Caratteristiche generali LCD	9
3. Istruzioni per l'uso	14
3.1 Avvertenze	14
3.2 Accensione	14
3.3 Temperatura del circuito di riscaldamento	15
3.4 Temperatura acqua sanitaria	16
3.5 Funzione preriscaldo 3 stelle	16
3.6 Spegnimento	17
4. Consigli utili	18
4.1 Riempimento del circuito riscaldamento	18
4.2 Riscaldamento	18
4.3 Protezione antigelo	18
4.4 Manutenzione periodica	19
4.5 Pulizia esterna	19
4.6 Anomalie di funzionamento	19
4.7 Visualizzazioni in modalità INFO	20
4.8 Codice anomalia remoto	21
4.9 Sonda fumi e termofusibile fumi	21
5. Caratteristiche tecniche	22
5.1 Vista d'assieme	22
5.2 Schema di principio	23
5.3 Schema elettrico	24
5.4 Caratteristica idraulica	25
5.5 Vaso d'espansione	25
5.6 Dati tecnici e Product Fiche	26
6. Installazione	29
6.1 Avvertenze	29
6.2 Precauzioni per l'installazione	30
6.3 Installazione del supporto caldaia	31
6.4 Dimensioni	31
6.5 Raccordi	31
6.6 Montaggio della caldaia	31
6.7 Installazione del condotto espulsione fumi	32
6.8 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi	33
6.9 Intubamento canna fumaria tipo C63	35
6.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio	39
6.11 Collegamento di un termestate ambiento a valvela	40
6.12 Collegamento di un termostato ambiente o valvole di zona	41
6.13 Installazione della sonda esterna di temperatura	41
o. 13 installazione della sonda esterna di temperatura (opzionale)	42
6.14 Collegamento elettrico tra caldaia e sonda esterna	42
6.15 Selezione dela tipo di sonda esterna	43
6.16 Collegamento elettrico del remoto (opzionale)	44
6.17 Abilitazione funzionamento con sonda esterna e	-7-7
settaggio coefficiente K	44
22	

Indice



6.18 Settaggio della postcircolazione della pompa6.19 Selezione della frequenza di riaccensione	46 48
7. Messa in funzione7.1 Avvertenze7.2 Sequenza delle operazioni	5 0
8. Verifica regolazione gas	53
8.1 Avvertenze	53
8.2 Operazioni e settaggio gas	53
8.3 Calibrazione automatica della valvola del gas	54
9. Trasformazione gas	56
9.1 Avvertenze	56
9.2 Operazioni e settaggio gas	56
10. Manutenzione	58
10.1 Avvertenze	58
10.2 Programmazione del periodo di manutenzione	58
10.3 Smontaggio pannelli carrozzeria	60
10.4 Rimontaggio pannelli carrozzeria	6′
10.5 Svuotamento del circuito sanitario	61
10.6 Svuotamento del circuito riscaldamento	6′
10.7 Pulizia dello scambiatore primario condensante e del	
bruciatore	61
10.8 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione	
riscaldamento	62
10.9 Pulizia dello scambiatore sanitario	62
10.10 Controllo del condotto di espulsione fumi	62
10.11 Verifica del rendimento della caldaia	63
10.12 Controllo del sifone scarico condensa	64
10.13 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia	64
10.14 Impostazioni per cambio scheda comando	65
11. Smaltimento e riciclaggio caldaia	67

Diritti d'autore

Tutte le informazioni riportate in questo documento tecnico, così come i disegni e le descrizioni tecniche da noi messi a disposizione, restano di nostra proprietà e non possono essere riprodotti senza autorizzazione scritta.

Introduzione



1. Introduzione

Avvertenze generali

Il presente libretto contiene importanti informazioni rivolte a:

- · utente
- · installatore
- · manutentore

L'utente deve leggere attentamente le istruzioni riportate.

L'utente deve limitare gli interventi sull'apparecchio esclusivamente a quelli esplicitamente consentiti nel manuale.

L'installazione o il montaggio improprio dell'apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi a corredo del prodotto potrebbe dare luogo a problematiche non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso.

Il presente libretto istruzioni contiene informazioni tecniche relative all'installazione dei prodotti a cui fa riferimento. Per quanto concerne le altre tematiche correlate all'installazione dei prodotti stessi (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente, prevenzioni degli infortuni), è necessario rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica.

La manutenzione deve essere effettuata da personale tecnico abilitato come, ad esempio, il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato che rappresenta in tal senso una garanzia di qualificazione e professionalità.

In caso di errori nell'installazione, nell'esercizio o nella manutenzione, dovuti all'inosservanza della legislazione tecnica vigente, della normativa o delle istruzioni contenute nel presente libretto (o comunque fornite dal costruttore), viene esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per eventuali danni e decade la garanzia relativa all'apparecchio.

IMPORTANTE

Il libretto deve essere letto attentamente; si potrà così utilizzare la caldaia in modo razionale e sicuro; deve essere conservato con cura poiché la sua consultazione potrà essere necessaria in futuro. Nel caso in cui l'apparecchio venga ceduto ad altro proprietario dovrà essere corredato dal presente libretto.



La prima accensione deve essere effettuata da uno dei Centri Assistenza Autorizzati.

Il costruttore declina ogni responsabilità da eventuali traduzioni del presente libretto dalle quali possano derivare interpretazioni errate; non può essere considerato responsabile per l'inosservanza delle istruzioni contenute nel presente libretto o per le conseguenze di qualsiasi manovra non specificamente descritta.

Durante l'installazione

Dopo aver rimosso l'imballaggio, assicurarsi che l'apparecchio non sia danneggiato.

In caso di danneggiamento non installare ne avviare l'apparecchio in quanto potrebbe essere pericoloso.

Contattare il rivenditore o il Centro di Assistenza Autorizzato più vicino.

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato in modo che, sotto la sua responsabilità, vengano rispettate le leggi e le norme nazionali e locali vigenti in merito:

- · l'idoneità del luogo di installazione;
- · la robustezza del muro destinato all'installazione;
- la distanza dell'apparecchio da pareti e oggetti circostanti;
- · la corretta realizzazione del collegamento all'impianto a gas;
- la corretta e sicura realizzazione del sistema di alimentazione aria e scarico prodotti di combustione;
- il corretto allacciamento all'alimentazione elettrica e circuito di terra;
- il rispetto delle specifiche tecniche.

La caldaia permette di riscaldare acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione e deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e/o a una rete di distribuzione di acqua sanitaria, compatibilmente alle sue prestazioni e alla sua potenza

La caldaia deve essere alimentata con gas Metano (G20) o Propano (G31), inoltre si possono utilizzare conbustibili del gruppo H e/o del gruppo E e di miscele di gas naturale e di idrogeno fino al 20% in volume.

Lo scarico della condensa deve essere collegato al condotto di scarico condensa domestico e deve risultare ispezionabile (UNI 7129-5 e norme correlate).

La caldaia dovrà essere destinata solo all'uso per la quale è stata espressamente prevista. Inoltre:

- non deve essere esposta agli agenti atmosferici
- l'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- · evitare l'uso scorretto della caldaia
- · evitare manovre su dispositivi sigillati
- evitare il contatto con parti calde durante il funzionamento



Durante l'uso

- È vietato, poiché pericoloso, ostruire anche parzialmente la o le prese d'aria per la ventilazione del locale dov'è installata la caldaia (UNI 7129-2 e norme correlate).
- Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dai Centri di Assistenza Autorizzati utilizzando ricambi originali; limitarsi pertanto a disattivare la caldaia (vedere istruzioni).
- · Avvertendo odore di gas:
 - non azionare interruttori elettrici, il telefono e qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille
 - aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d'aria che purifichi il locale
 - chiudere i rubinetti del gas
 - chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato
- Prima di avviare la caldaia, si consiglia di far verificare da personale professionalmente qualificato che l'impianto di alimentazione del gas:
 - sia a perfetta tenuta
 - sia dimensionato per la portata necessaria alla caldaia
 - sia dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti
 - assicurarsi che l'installatore abbia collegato lo scarico della valvola di sicurezza ad un imbuto di scarico
- Il costruttore non è responsabile di danni causati dall'apertura della valvola di sicurezza e conseguente uscita d'acqua, qualora non correttamente collegata ad una rete di scarico.
- Assicurarsi che l'installatore abbia collegato lo scarico del sifone della condensa ad un apposito imbuto di scarico (UNI 7129-5 e norme correlate) che deve essere realizzato in modo da evitare il congelamento della condensa ed assicuri la sua corretta evacuazione.
- · In prossimità della caldaia:
 - ci deve essere un interruttore onnipolare da azionare per isolare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica;
- un rubinetto di intercettazione del gas da azionare per interrompere il flusso di combustibile.
- Non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate o umide e/o a piedi nudi.
- Nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle vicinanze dei condotti dei fumi e/o nei dispositivi di scarico dei fumi o loro accessori, spegnere l'apparecchio e, a lavori ultimati, farne verificare l'efficienza da personale professionalmente qualificato.



PERICOLO: le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare infortuni di origine meccanica o generica (es. ferite o contusioni) o il pericolo d'incendio, di esplosione e di origine termica (ustioni).

PERICOLO: le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare infortuni di origine elettrica (folgorazione).

ATTENZIONE: le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare malfunzionamenti e/o danni materiali all'apparecchio o ad altri oggetti.

ATTENZIONE: le indicazioni contrassegnate da questo simbolo sono informazioni importanti che devono essere lette attentamente.

ATTENZIONE: pericolo di taglio / puntura. È obbligatorio utilizzare guanti protettivi.

Conformità

Categoria apparecchio: II2H3P (gas G20 20 mbar, G31 37 mbar) Paese di destinazione: IT

Questo apparecchio è conforme alle seguenti Direttive Europee:


- Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi
- Direttiva Rendimenti: Articolo 7(2) e Allegato III della 92/42/ CEE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva 2009/125/CE Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
- · Regolamento (UE) 2017/1369 Etichettatura energetica
- Regolamento Delegato (UE) N. 811/2013
- Regolamento Delegato (UE) N. 813/2013
- Regolamento Delegato (UE) N. 814/2013 (ove applicabile)

Il costruttore nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questa documentazione in qualsiasi momento e senza preavviso.

La presente documentazione è un supporto informativo e non considerabile come contratto nei confronti di terzi.

PARA DIGMA


2. Descrizione caldaia



2.1 Vista d'assieme

Il modello e la matricola della caldaia sono stampati nel certificato di garanzia.

1 Pannello comandi




2.2 Valvole di intercettazione e rubinetti

Prevedere l'installazione di un rubinetto di intercettazione in ingresso acqua sanitaria.

Le figure rappresentate in questo libretto indicano solo una delle possibili soluzioni nell'installazione di rubinetti, tubi e raccordi.

- 2 Etichetta alimentazione gas
- 3 Rubinetto di riempimento del circuito riscaldamento
- 4 Tubo scarico condensa
- 5 Rubinetto mandata riscaldamento
- 6 Rubinetto uscita acqua sanitaria
- 7 Rubinetto gas
- Tubo scarico valvola di sicurezza del circuito riscaldamento
- 9 Rubinetto entrata acqua sanitaria
- 10 Rubinetto ritorno riscaldamento
- 11 Rubinetto di svuotamento del circuito riscaldamento




2.3 Pannello comandi

- 12 Tasto aumento temperatura sanitario
- 13 Tasto riduzione temperatura sanitario
- 14 Tasto Reset/Stand-by/Inverno/Estate
- 15 Tasto riduzione temperatura riscaldamento
- 16 Tasto aumento temperatura riscaldamento
- 17 Display LCD

Il RESET che riporta tutti i parametri al valore di fabbrica, avviene solo impostando il "parametro P30=04". L'avvenuto reset viene visualizzato dall'accensione di tutti i simboli presenti sul display.

Descrizione caldaia





2.4 Caratteristiche generali LCD

Per le caratteristiche tecniche della caldaia consultare la sezione "Caratteristiche tecniche".

LEGENDA





SEGNALAZIONI DATE DAL LCD

LCD	FUNZIONE
E01 + RESET	Blocco di sicurezza per mancata accensione.
E02+RESET	Blocco per intervento termostato di sicurezza.
E03+RESET	Blocco generico.
E04 + 3─ €	Mancanza circolazione pompa, pressione impianto insufficiente o superiore ai 3 bar, sensore pressione acqua non collegato.
E05+ 3—C	Anomalia controllo: ventilatore.
E06 + 3—C	Guasto sonda NTC mandata riscaldamento.
E07 + 3—C	Guasto sonda NTC sa- nitario / Guasto sonda bollitore.
E08 + 3—C	Guasto sonda NTC esterna.
E10 + 3—C	Blocco per intervento sonda e termofusibile fumi.
E11 +RESET	Presenza fiamma paras- sita.
E12 + 3—C	Guasto sonda NTC ritor- no.
E13 + 3—C	Delta T M-R > 40K.
E14 + RESET	Pompa in avaria o temperatura primario oltre 105 °C.
E14 + 3—C	Mancanza di circolazio- ne da gradiente tempe- ratura (>2K/s).
E15+ 3—C	Probabile circolazione insufficiente
E16+ 3—C	Intervento per sovratemperatura fumi letta da NTC.
E18 + RESET	Non sopraggiunto ΔT riscaldamento all'accensione.
E19 + 3—C	Anomalia Sonda Ingresso ausiliario.
E20 +RESET	Blocco EVG (guasto hardware pilotaggio valvola).
E21 + RESET	Blocco EVG (Guasto Relè controllo valvola).
E22 + RESET	Blocco EVG (fiamma dopo spento valvola Rif. EVG).
E23 + 3—C	Modulatore valvola gas scollegato.



LCD	FUNZIONE
E24+ 3—C	Anomalia per probabile ostruzione camino
E25 + RESET	Perdita fiamma per più di 6 volte consecutive.
E26 + 3—C	Anomalia massimo sco- stamento tra le 2 sonde NTC riscaldamento.
E40 + 3—C	Rilevazione di errata fre- quenza della rete elet- trica
E42 + 3—C	Anomalia pulsanti.
E44 + RESET	Anomalia sopraggiunto timeout cumulato valvola gas senza fiamma.
E50 + 3—C	Anomalia comunicazione OT.
E62+ 3—C	Richiesta taratura.
E65 + 3—C	Il sistema non riesce a controllare la combustio- ne ed esce dai parametri di controllo modulatore
E68 + 3—C	Probabile bassa pressione gas
E77 + 3—C	Sistema fuori parametri di controllo modulatore
E78 + 3—C	Probabile bassa pressione gas
E79 + 3—C	Sistema di controllo del modulatore fuori para- metri
E89 + RESET	Errore interno (tipica- mente hardware) o pro- blemi alla rete elettrica (forma d'onda eccessiva- mente distorta).
E91 + RESET	Numero massimo di blocchi raggiunto.
E96 + 3—C	Dopo un numero di 5 eventi di errori 02 - 14 - 04 - 15 - 16 la caldaia va in blocco.
E97	Bassa tensione di ali- mentazione.
E99	Scheda non configurata.
L1	Limitazione primario du- rante sanitario.




LCD	FUNZIONE
	Caldaia Stand-By, i tratti- ni vengono accesi in se- quenza per simulare uno scorrimento (protezione antigelo attiva). Alimentando la caldaia,
	si accendono (per 2 se- condi) tutte le icone e i digit per verificare il fun- zionamento dell'LCD.
E04%	In caso di pressione non corretta il valore viene vi- sualizzato con il simbolo lampeggiante.
£ 53"	Prossima scadenza ma- nutenzione (impostazio- ne di fabbrica 12 mesi). Se è presente un errore, esso ha priorità superio- re alla scadenza di manu- tenzione.
53	Manutenzione scaduta. Se è presente un errore, esso ha priorità superio- re alla scadenza di manu- tenzione.
	Pompa attiva per la fase di post-circolazione (lampeggio PO + lam-
[53	peggio temperatura).
5 5 7 111	Caldaia in fase antigelo (lampeggio bP + lam-
15 15	peggio temperatura).
53	Caldaia in richiesta potenza sanitario. Viene visualizzata la temperatura sanitario.
	Caldaia in richiesta riscal- damento da termostato ambiente.
	Caldaia in richiesta potenza riscaldamento con remoto collegato.



LCD	FUNZIONE			
78	Set Riscaldamento (vengono disabilitati tut ti gli altri simboli).			
* 45	Set Sanitario (vengono disabilitati tut- ti gli altri simboli).			
	Ritardo accensione bru- ciatore per impostazione di sistema (lampeggio uu + lampeggio tempe- ratura).			
e LP	Caldaia in funzione spazzacamino. L'attivazione dello spazzacamino avviene impostando il "parametro P32=1 4" e viene visualizzato: LP = minimo sanitario			
53 ¹¹¹	hP = minimo riscaldamento cP = massimo riscaldamento dP = massimo sanitario. Il passaggio avviene con i tasti 16 (aumento) e 13 (diminuzione) temperatura sanitario.			
§ 53	Funzione preriscaldo 3 stelle attiva. Quando il simbolo lampeggia, la funzione è in corso.			

3. Istruzioni per l'uso



3.1 Avvertenze

Controllate che il circuito riscaldamento sia regolarmente riempito d'acqua anche se la caldaia dovesse servire alla sola produzione d'acqua calda sanitaria.


Provvedete altrimenti al corretto riempimento vedi sezione "Riempimento del circuito riscaldamento".

Tutte le caldaie sono dotate di un sistema "antigelo" che interviene nel caso in cui la temperatura della stessa scenda al di sotto di 5°C; pertanto non disattivare la caldaia.

Nel caso in cui la caldaia non venga utilizzata nei periodi freddi, con conseguente rischio di gelo fate, quanto indicato nella sezione "Protezione antigelo".


3.2 Accensione

· I rubinetti della caldaia e quelli previsti in installazione devono essere aperti (Figura 2.1).



· Alimentate elettricamente la caldaia azionando l'interruttore bipolare previsto in installazione. Il display LCD visualizza lo stato in cui si trova la caldaia (ultimo memorizzato Figura 2.2).


Quando la caldaia è in Inverno o Estate e non c'è richiesta di calore, il display visualizza la pressione del circuito riscaldamento (es. 1,3 bar in Figura 2.2).



Funzionamento in riscaldamento/sanitario

• Tenere premuto per 1 secondo il tasto 14 fino a far apparire sul display entrambi i simboli re li Figura 2.3.

Il display LCD visualizza la temperatura di caldaia (circuito primario) ed i simboli 🖛 e 👭 Figura 2.4.



Istruzioni per l'uso






Fig. 2.6





Funzionamento della sola produzione di acqua calda

 Tenere premuto per 1 secondo il tasto 14 fino a far apparire sul display il simbolo Figura 2.5.

Il display LCD visualizza la temperatura di caldaia (circuito primario) ed il simbolo **f** Figura 2.6.

3.3 Temperatura del circuito di riscaldamento

La temperatura dell'acqua calda di mandata riscaldamento è regolabile agendo sui tasti 15 (diminuzione) e 16 (aumento) (Figura 2.5) da un minimo di circa 25°C ad un massimo di circa 80°C. Alla prima pressione di uno dei due tasti si ha la visualizzazione del valore di "set", alla seconda pressione si accede alla modifica.

Segnalazione data dal display LCD:

• il valore di "set" della temperatura dell'acqua calda di mandata riscaldamento ed il simbolo **|||** lampeggiano. Il fondo del display appare illuminato (Figura 2.7).

Regolazione della temperatura riscaldamento in funzione della temperatura esterna (senza sonda esterna)

Regolare la temperatura dell'acqua calda di mandata riscaldamento come segue:

- da 25 a 35 con temperatura esterna compresa tra 5 e 15°C
- da 35 a 60 con temperatura esterna compresa tra -5 e +5°C
- da 60 a 80 con temperatura esterna inferiore a -5°C.

Il vostro installatore qualificato, vi potrà suggerire le regolazioni più indicate per il vostro impianto.

La verifica del raggiungimento della temperatura impostata è visibile sul display LCD dall'assenza del simbolo .

Richiesta di potenza in riscaldamento

Quando la caldaia ha una richiesta di potenza in riscaldamento, sul display è visibile il simbolo seguito da un aumento del valore di temperatura dell'acqua di mandata riscaldamento. Il simbolo la lampeggia (Figura 2.8).

Fig. 2.9



Regolazione della temperatura riscaldamento con sonda esterna installata

Quando è installata la sonda esterna (opzionale) la vostra caldaia regola automaticamente la temperatura dell'acqua di mandata dell'impianto di riscaldamento in relazione alla temperatura esterna.

In questo caso la caldaia deve essere impostata da un installatore qualificato (vedere "Abilitazione funzionamento con sonda esterna e settaggio coefficiente K").

Comunque se la temperatura ambiente non dovesse essere confortevole si può aumentare o diminuire la temperatura di mandata dell'impianto riscaldamento di \pm 15°C agendo sui tasti 15 (diminuzione) e 16 (aumento) (Figura 2.5).

3.4 Temperatura acqua sanitaria

La temperatura dell'acqua calda sanitaria è regolabile agendo sui tasti 12 (aumento) e 13 (diminuzione) (Figura 2.5) da un minimo di circa 35°C ad un massimo di circa 60°C. Alla prima pressione di uno dei due tasti si ha la visualizzazione del valore di "set", alla seconda pressione si accede alla modifica.

Segnalazione data dal display LCD:

 il valore di "set" dell'acqua calda sanitaria ed il simbolo lampeggiano. Il fondo del display appare illuminato (Figura 2.9).

Regolazione

Regolate la temperatura dell'acqua sanitaria ad un valore adatto alle Vostre esigenze.

Riducete la necessità di miscelare l'acqua calda con acqua fredda.

In questo modo apprezzerete le caratteristiche della regolazione automatica.

Se la durezza dell'acqua è particolarmente elevata, Vi consigliamo di regolare la caldaia a temperature inferiori a 50°C.

In questi casi vi consigliamo comunque di far installare un addolcitore sull'impianto sanitario.

Se la portata massima dell'acqua calda sanitaria è troppo elevata, tale da non permettere di raggiungere una temperatura sufficiente, fate installare l'apposito limitatore di portata dal Tecnico dell'Assistenza Autorizzata.

Richiesta di acqua calda sanitaria

Quando la caldaia ha una richiesta potenza in acqua calda sanitaria, sul display è visibile il simbolo seguito da un aumento del valore di temperatura dell'acqua sanitaria. Il simbolo lampeggia (Figura 2.10).

Fig. 2.10

Fig. 2.11

3.5 Funzione preriscaldo 3 stelle


Questa funzione diminuisce il consumo d'acqua sanitaria al momento del prelievo, preparando l'acqua della caldaia alla temperatura richiesta.

Per attivare la funzione preriscaldo 3 stelle tenere premuti contemporaneamente i tasti 12 e 13 (Figura 2.11) fino a far apparire sul display LCD il simbolo ③.

Quando il simbolo 🖒 lampeggia, la funzione è in corso.

Istruzioni per l'uso






N.B. Se alla caldaia viene tolta l'alimentazione elettrica, alla successiva riattivazione aspettare almeno 1 minuto prima di attivare la funzione.

Per disabilitare la funzione preriscaldo 3 stelle tenere premuti contemporaneamente i tasti 12 e 13 (Figura 2.12) fino a quando nel display LCD non scompare il simbolo \bigcirc .

3.6 Spegnimento

Tenere premuto per 5 secondi il tasto 14 (Figura 2.12) fino a far apparire sul display simbolo - - - (i trattini vengono accesi in sequenza per simulare uno scorrimento) (Figura 2.13).





Nel caso si preveda un lungo periodo di inattività della caldaia:


- scollegate la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica;
- · chiudete i rubinetti della caldaia Figura 2.14;
- provvedete, se necessario, allo svuotamento dei circuiti idraulici vedi sezione "Svuotamento del circuito sanitario" e sezione "Svuotamento del circuito riscaldamento".


PARA DIGMA

4. Consigli utili









4.1 Riempimento del circuito riscaldamento

Premere contemporaneamente i tasti 15 e 16 per accedere al menù "INFO" (informazioni). Sul display verrà visualizzato il valore indice "J00" alternativamente al valore di pressione "13" (1,3 bar). Il numero, indicante la pressione è visualizzato senza punto decimale mentre la lettera indica l'unità di misura (bar) (Figura 3.2).

Aprite il rubinetto di riempimento in Figura 3.1 posto sotto la caldaia e verificate contemporaneamente la pressione del circuito riscaldamento sul display. La pressione dovrà essere compresa tra un valore di 1 bar, 1,5 bar (es. 1,3 bar in Figura 3.2).

Ad operazione effettuata, richiudete il rubinetto di riempimento e sfiatate eventualmente l'aria presente nei radiatori.

4.2 Riscaldamento

Per un servizio razionale ed economico fate installare un termostato ambiente.

Non chiudete mai il radiatore del locale nel quale è installato il termostato ambiente.

Se un radiatore (o un convettore) non riscalda, verificate l'assenza d'aria nell'impianto e che il rubinetto dello stesso sia aperto.

Se la temperatura ambiente è troppo elevata, non agite sui rubinetti dei radiatori, ma diminuite la regolazione della temperatura riscaldamento tramite il termostato ambiente o agendo sui tasti 15 e 16 di regolazione riscaldamento (Figura 3.3).

4.3 Protezione antigelo

Il sistema antigelo, ed eventuali protezioni aggiuntive, proteggono la caldaia dai possibili danni dovuti al gelo.

Tale sistema non garantisce la protezione dell'intero impianto idraulico.

Nel caso in cui la temperatura esterna possa raggiungere valori inferiori a 0°C si consiglia di lasciare attivo l'intero impianto regolando il termostato ambiente a bassa temperatura.

La funzione antigelo è attiva anche con caldaia in stand-by (Figura 3.4).

In caso si disattivi la caldaia, far effettuare da un tecnico qualificato, lo svuotamento della caldaia (circuito riscaldamento e sanitario) e lo svuotamento dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto sanitario.



4.4 Manutenzione periodica


Per un funzionamento efficiente e regolare della caldaia, si consiglia di provvedere almeno una volta all'anno alla sua manutenzione e pulizia da parte di un Tecnico del Centro di Assistenza Autorizzato.

Durante il controllo, saranno ispezionati e puliti i componenti più importanti della caldaia. Questo controllo potrà avvenire nel quadro di un contratto di manutenzione.

4.5 Pulizia esterna

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, scollegate la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica.

Per la pulizia usare un panno imbevuto di acqua e sapone. **Non usare**: solventi, sostanze infiammabili, sostanze abrasive.



4.6 Anomalie di funzionamento

Se la caldaia non funziona e sul display LCD compare un codice preceduto dalla lettera "E" e la scritta RESET (vedere "Caratteristiche generali LCD") la caldaia è in blocco. Il fondo del display lampeggia (Figura 3.5).

Per ripristinare il suo funzionamento premere il tasto reset 14 (Figura 3.3) sul pannello comandi della caldaia.



Un frequente blocco di sicurezza è da segnalare al Centro di Assistenza Autorizzato.

Dopo tre tentativi di ripristino, effettuati premendo il tasto reset 14 (Figura 3.3), sul display LCD compare il codice "E91" e il simbolo **3—C** (Figura 3.6). La caldaia è in blocco.

Per ripristinare il suo funzionamento bisogna togliere l'alimentazione elettrica. Quindi ridarla e premere contemporaneamente per almeno 5s i pulsanti 12, 13 e 14 (Figura 3.3) sul pannello comandi della caldaia.




Altre possibili anomalie segnalate dal display LCD

Se il display LCD visualizza un codice preceduto dalla lettera **E** e il simbolo **3—C**, la caldaia ha una anomalia che non si può ripri-stinare. Il fondo del display lampeggia (Figura 3.7).

Un'altra possibile segnalazione avviene quando lo scambiatore sanitario non riesce a scambiare tutta la potenza erogata dalla caldaia.

Es. Scambiatore sanitario ostruito dal calcare. Ciò si verifica solo quando la caldaia ha una richiesta di acqua calda sanitaria. Sul display LCD appare il codice **L1**. Il fondo del display lampeggia (Figura 3.8).





Per il ripristino del buon funzionamento della caldaia chiamare il Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.

Rumori di bolle d'aria

Verificate la pressione del circuito di riscaldamento ed eventualmente provvedete al riempimento (vedi sezione "Riempimento del circuito riscaldamento").

Pressione bassa dell'impianto

Aggiungete nuovamente acqua all'impianto di riscaldamento. Per effettuare l'operazione riferirsi alla sezione "Riempimento del circuito riscaldamento".

La verifica periodica della pressione dell'impianto di riscaldamento è a cura dell'utente. Qualora le aggiunte d'acqua dovessero essere troppo frequenti, far controllare se ci sono perdite dovute all'impianto di riscaldamento o alla caldaia stessa dal centro di assistenza tecnica.

Esce acqua dalla valvola di sicurezza

Controllate che il rubinetto di riempimento sia ben chiuso (vedere "Riempimento del circuito riscaldamento").

Controllate sul manometro che la pressione del circuito di riscaldamento non sia prossima a 3 bar; in questo caso si consiglia di scaricare parte dell'acqua dell'impianto attraverso le valvoline di sfogo d'aria presenti nei termosifoni in modo da riportare la pressione ad un valore regolare.

Nel caso di disfunzioni diverse da quelle qui sopra citate, provvedere a spegnere la caldaia come riportato nella sezione "Spegnimento" e chiamare il Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.

4.7 Visualizzazioni in modalità INFO


La modalità INFO permette la visualizzazione di alcune informazioni sullo stato di funzionamento della caldaia. In caso di malfunzionamento della caldaia può essere utile comunicare tali informazioni al Centro Assistenza per capirne le cause.

Per accedere alla modalità INFO tenere premuti contemporaneamente i tasti 15 e 16 (Figura 3.9) fino a far apparire sul display l'indice "J00" che si alterna al valore del parametro (Figura 3.10).

Per scorrere i valori premere il tasto 13 (info precedente) o 15 (info successiva).

Per uscire dalla modalità INFO è possibile:

- attendere 15 minuti senza toccare alcun tasto;
- · togliere l'alimentazione elettrica;
- tenere premuti contemporaneamente i tasti 13 e 15 per 5 sec. (Figura 3.9) (salita di un livello).





La tabella riassume i possibili valori visualizzabili in modalità INFO.

Indice	Valore visualizzato	
J00 + valore	Pressione circuito primario	
J01 + valore	Temperatura esterna	
J02 + valore	K valore curva impostata in locale	
J03 + valore	Valore offset curva climatica	
J04 + valore	Set point riscaldamento calcolato (con curva climatica o set impostato)	
J05 + valore	Temperatura NTC mandata	
J06 + valore	Temperatura NTC ritorno	
J07 + valore	Set sanitario	
J08 +	Temperatura ingresso sanitario (se previsto)	
J09 + valore Temperatura uscita sanitario		
J10 + valore Portata acqua sanitario		
J11 +	11 + Temperatura fumi (se prevista)	
J12 + valore	Velocità ventilatore	
J13 +	Pressione trasduttore fumi (se prevista)	
J14 + valore	Valore corrente Ionizzazione	
J15 + valore	Numero mesi mancanti manutenzione	
J16 + valore	Stato 3 stelle (ON=01, OFF=00)	
J17 + valore	Percentuale modulazione	
J18 + valore	Percentuale modulazione pompa	
J19 + valore	Temperatura mandata 2 (se prevista)	
J20 + valore	Versione M.B.	
J21 + valore	Versione SW principale	

4.8 Codice anomalia remoto

Se alla caldaia è collegato il remoto (opzionale) nella parte centrale del display può essere visualizzato un codice che indica un'anomalia della caldaia.

L'anomalia in corso viene indicata con un codice numerico seguito dalla lettera **E**.

I codici anomalia inviati al remoto sono gli stessi visualizzati sul display (vedere "Segnalazioni date dal LCD").

4.9 Sonda fumi e termofusibile fumi


L'intervento del termofusibile implica il blocco di sicurezza, con conseguente ripristino da parte del Centro Assistenza Autorizzato.

La sonda fumi e termofusibile fumi 18 indicati in Figura 3.11 sono dei dispositivi di sicurezza. La sonda e termofusibile fumi 18 interviene quando la temperatura dei fumi supera i 110°C mandando in blocco di sicurezza la caldaia spegnendola.

Per il ripristino del normale funzionamento della caldaia, basta premere il tasto 14 (Figura 3.9).


Se la sonda fumi 18 non interviene e quindi non manda in blocco di sicurezza la caldaia, entra in funzione, come ulteriore sicurezza, il termofusibile fumi 18 che protegge il condotto dello scarico fumi.

Per il ripristino del normale funzionamento della caldaia, bisogna contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.






5.1 Vista d'assieme



PARA DIGMA

5.2 Schema di principio



- 3 Rubinetto di riempimento del circuito riscaldamento
- 4 Tubo scarico condensa
- 5 Rubinetto mandata riscaldamento
- 6 Rubinetto uscita acqua sanitaria
- 7 Rubinetto gas
- 8 Tubo scarico valvola di sicurezza del circuito riscaldamento
- 9 Rubinetto entrata acqua sanitaria
- 10 Rubinetto ritorno riscaldamento
- **11** Rubinetto di svuotamento del circuito riscaldamento
- 18 Sonda NTC fumi e Termofusibile fumi
- 19 Sonda NTC ritorno riscaldamento
- 20 Scambiatore primario condensante
- 21 Sonda NTC mandata riscaldamento NTC max temperatura
- 22 Elettrodo di rilevazione fiamma / Elettrodo di accensione
- 23 Valvola di sicurezza a 3 bar
- 24 Valvola sfiato automatica
- 25 Pompa
- 26 Presa pressione ingresso valvola gas
- 27 Valvola gas


- 28 Presa pressione uscita valvola gas
- 29 Sonda NTC sanitario
- 30 Trasduttore riscaldamento
- 31 Sifone scarico condensa
- 32 Scambiatore sanitario
- 33 Valvola a tre vie
- 34 Otturatore valvola a tre vie
- 35 Ventilatore
- 36 Mixer Aria/Gas
- 37 Bruciatore
- 38 Flussimetro sanitario
- 39 Vaso d'espansione
- 40 Filtro acqua sanitaria
- 41 Limitatore di portata sanitari (opzionale)
- 42 Condotto espulsione fumi
- 43 Condotto aspirazione aria
- 44 Presa aspirazione fumo45 Presa aspirazione aria
- 46 By-pass integrato
- 47 Kit rubinetti in fornitura
- * Per accedere alla *Targa Dati*, togliere il pannello frontale della carrozzeria come descritto nel capitolo *Manutenzione*.

Fig. 4.3




5.3 Schema elettrico





aarancioneggiallonnerog/vgiallo / verdebbiancogrgrigiorrossocceleste (blu)mmarronevviola





5.4 Caratteristica idraulica

La caratteristica idraulica rappresenta la pressione (prevalenza) a disposizione dell'impianto di riscaldamento in funzione della portata.

La perdita di carico della caldaia è già stata sottratta.

Portata con rubinetti termostatici chiusi

La caldaia è dotata di un by-pass automatico, il quale opera da protezione dello scambiatore primario condensante.

In caso di un'eccessiva diminuzione o del totale arresto della circolazione d'acqua nell'impianto di riscaldamento dovuta alla chiusura elementi del circuito, il by-pass assicura una circolazione minima d'acqua all'interno dello scambiatore primario condensante.

Il by-pass è tarato per una pressione differenziale di circa 0,3-0,4 bar.

5.5 Vaso d'espansione

La differenza di altezza tra la valvola di sicurezza ed il punto più alto dell'impianto può essere al massimo 10 metri.

Per differenze superiori, aumentare la pressione di precarica del vaso d'espansione e dell'impianto a freddo di 0,1 bar per ogni aumento di 1 metro.

Capacità totale	I	7,0
Pressione di precarica	kPa/bar	100 / 1,0
Capacità utile	I	3,5
Contenuto massimo dell'impianto*	I	109

- * In condizioni di:
- temperatura media massima dell'impianto 85°C
- temperatura iniziale al riempimento dell'impianto 10°C.

Per gli impianti con contenuto superiore al massimo contenuto dell'impianto (indicato in tabella) è necessario prevedere un vaso d'espansione supplementare.



5.6 Dati tecnici e Product Fiche

		ModuStar II 25C	ModuStar II 35C
Dati di potenza			
Portata termica nominale in riscaldamento (Hi) (Q.nom.)	kW/kcal/h	21,0 / 18057	31,0 / 26655
Portata termica nominale in riscaldamento (Hi) con miscela 20% H2NG	kW/kcal/h	19,2 / 16509	28,4 / 24420
Portata termica nominale in sanitario (Hi) (Q.nom.)	kW/kcal/h	26,0 / 22356	34,7 / 29837
Portata termica nominale in sanitario (Hi) con miscela 20% H2NG	kW/kcal/h	23,8 / 20464	31,8 / 27343
Portata termica min (Hi) (Q.nom.)	kW/kcal/h	3,0 / 2580	3,8 / 3267
Potenza utile in riscaldamento max 60°/80°C*	kW/kcal/h	20,7 / 17799	30,6 / 26311
Potenza utile in sanitario max 60°/80°C*	kW/kcal/h	25,6 / 22012	34,1 / 29321
Potenza utile min 60°/80°C*	kW/kcal/h	2,8 / 2408	3,6 / 3095
Potenza utile in riscaldamento max 30°/50°C**	kW/kcal/h	22,8 / 19604	33,6 / 28891
Potenza utile in sanitario max 30°/50°C**	kW/kcal/h	28,2 / 24248	37,7 / 32416
Potenza utile min 30°/50°C**	kW/kcal/h	3,2 / 2752	4,0 / 3439
Dati in riscaldamento			
Classe NOx	-	6	6
NO. I takk	mg/kWh	44	28
NOx ponderato***	ppm	25	16
CO a Q.nom. (0% O ₂)***	ppm	220,0	200,0
CO a Q.min. (0% O ₂)***	ppm	2,0	5,0
CO ₂ a Q.nom. con G20	%	8,5 - 9,5	8,5 - 9,5
CO ₂ a Q.min. con G20	%	8,5 - 9,5	8,5 - 9,5
CO ₂ a Q.nom. con G31	%	9,6 - 10,6	9,6 - 10,6
CO ₂ a Q.min. con G31	%	9,5 - 10,5	9,5 - 10,5
Quantità di condensa a Q.nom. 30°/50°C**	I/h	4,2	5,6
Quantità di condensa a Q.min. 30°/50°C**	I/h	0,5	0,6
pH della condensa	pH	4,0	4,0
Dati in sanitario	2/	0.5.0.5	05.05
CO ₂ a Q.nom. con G20	%	8,5 - 9,5	8,5 - 9,5
CO ₂ a Q.min. con G20	%	8,5 - 9,5	8,5 - 9,5
CO ₂ a Q.nom. con G31	%	9,6 - 10,6	9,6 - 10,6
CO ₂ a Q.min. con G31	%	9,5 - 10,5	9,5 - 10,5
O ₂ a Q.nom. con G20	%	4,2 ±6,6	4,2 ±6,6
O ₂ a Q.min. con G20	%	4,2 ±6,6	4,2 ±6,6
Rendimento misurato in riscaldamento			
Rendim. nom. 60°/80°C*	%	98,4	98,8
Rendim. min. 60°/80 C*	%	94,0	94,5
Rendim. nom. 30°/50°C**	%	108,6	108,5
Rendim. min. 30°/50°C**	%	105,2	105,8
Rendim. al 30 % del carico**	%	109,8	109,9
Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione	Pf(%)	1,3	1
Perdite termiche al camino con bruciatore spento ΔT 50°C	Pfbs(%)	0,2	0,2
Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro con pruciatore in funzione	Pd(%)	0,3	0,2
Rendimento energetico	-	* * * *	* * * *
Pressione alimentazione gas			
Metano G20 nom/min/max	Pa mbar	2000/1700/2500 20/17/25	2000/1700/2500 20/17/25
Propano G31 nom/min/max	Pa mbar	3700/2500/4500 37/25/45	3700/2500/4500 37/25/45
* Can tanananatina dall'assura in vitama also non sono antere la constitución	IIIDai	31123/43	31/20/40

^{*} Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione
** Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione
*** Con scarico fumi coax. 60/100 0,9 m e gas METANO G20



Boutsto was was along the salder of		ModuStar II 25C	ModuStar II 35C
Portata gas massima riscaldamento Metano G20	m3/h	2.22	2.20
	m³/h	2,22	3,28
Propano G31	kg/h	1,63	2,41
Portata gas massima sanitario			
Metano G20	m³/h	2,75	3,67
Propano G31	kg/h	2,02	2,70
Portata gas minima			
Metano G20	m³/h	0,32	0,40
Propano G31	kg/h	0,23	0,30
Riscaldamento			
Temperatura regolabile (alla potenza utile minima)	°C	25-80	25-80
Temperatura max di esercizio	°C	90	90
Pressione max	kPa/bar	300/3.0	300/3,0
Pressione min	kPa/bar	30/0,3	30/0,3
Prevalenza disponibile (a 1000 l/h)	kPa/bar	34,0/0,340	32,0/0,320
	rra/bai	J + ,U/U,J 4 U	32,0/0,320
Sanitario	1		
Temperatura min-max	°C	35-55	35-55
Pressione max	kPa/bar	1000/10	1000/10
Pressione min	kPa/bar	30/0,3	30/0,3
Portata max (ΔT=25 K)	l/min	15,4	20,5
Portata max (ΔT=35 K)	l/min	10,7	14,3
Portata min	l/min	2,5	2,5
Portata sanitaria specifica (ΔT=30 K) (rif. norma EN 625)	l/min	12,8	17,0
termica in sanitario)		· ·	G20 e alla portata
termica in sanitario) Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C	°C	78	78
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C	°C	78 38	78 50
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max	°C kg/s	78 38 0,0121	78 50 0,0209
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min	°C kg/s kg/s	78 38 0,0121 0,0014	78 50 0,0209 0,0044
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min Portata aria max	°C kg/s kg/s kg/s	78 38 0,0121 0,0014 0,0116	78 50 0,0209 0,0044 0,0203
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min	°C kg/s kg/s	78 38 0,0121 0,0014	78 50 0,0209 0,0044
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min Portata aria max	°C kg/s kg/s kg/s	78 38 0,0121 0,0014 0,0116	78 50 0,0209 0,0044 0,0203
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min Portata aria max Portata aria min	°C kg/s kg/s kg/s	78 38 0,0121 0,0014 0,0116	78 50 0,0209 0,0044 0,0203
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min Portata aria max Portata aria min Dati elettrici	°C kg/s kg/s kg/s kg/s	78 38 0,0121 0,0014 0,0116 0,0013	78 50 0,0209 0,0044 0,0203 0,0044
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min Portata aria max Portata aria min Dati elettrici Tensione	°C kg/s kg/s kg/s kg/s	78 38 0,0121 0,0014 0,0116 0,0013	78 50 0,0209 0,0044 0,0203 0,0044
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min Portata aria max Portata aria min Dati elettrici Tensione Frequenza	°C kg/s kg/s kg/s kg/s	78 38 0,0121 0,0014 0,0116 0,0013	78 50 0,0209 0,0044 0,0203 0,0044 230 50
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min Portata aria max Portata aria min Dati elettrici Tensione Frequenza Potenza alla portata termica nominale	°C kg/s kg/s kg/s kg/s V Hz	78 38 0,0121 0,0014 0,0116 0,0013 230 50 100	78 50 0,0209 0,0044 0,0203 0,0044 230 50 116
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min Portata aria max Portata aria min Dati elettrici Tensione Frequenza Potenza alla portata termica nominale Potenza a riposo (stand-by) Grado di protezione	°C kg/s kg/s kg/s kg/s V Hz	78 38 0,0121 0,0014 0,0116 0,0013 230 50 100 3	78 50 0,0209 0,0044 0,0203 0,0044 230 50 116 3
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min Portata aria max Portata aria min Dati elettrici Tensione Frequenza Potenza alla portata termica nominale Potenza a riposo (stand-by)	°C kg/s kg/s kg/s kg/s V Hz	78 38 0,0121 0,0014 0,0116 0,0013 230 50 100 3	78 50 0,0209 0,0044 0,0203 0,0044 230 50 116 3
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min Portata aria max Portata aria min Dati elettrici Tensione Frequenza Potenza alla portata termica nominale Potenza a riposo (stand-by) Grado di protezione Altre caratteristiche Altezza	°C kg/s kg/s kg/s kg/s V Hz W	78 38 0,0121 0,0014 0,0116 0,0013 230 50 100 3 IPX5D	78 50 0,0209 0,0044 0,0203 0,0044 230 50 116 3 IPX5D
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min Portata aria max Portata aria min Dati elettrici Tensione Frequenza Potenza alla portata termica nominale Potenza a riposo (stand-by) Grado di protezione Altre caratteristiche	°C kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s wg/s kg/s kg/s wg/s wg/s wg/s wg/s wg/s wg/s wg/s w	78 38 0,0121 0,0014 0,0116 0,0013 230 50 100 3 IPX5D	78 50 0,0209 0,0044 0,0203 0,0044 230 50 116 3 IPX5D
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min Portata aria max Portata aria min Dati elettrici Tensione Frequenza Potenza alla portata termica nominale Potenza a riposo (stand-by) Grado di protezione Altre caratteristiche Altezza Larghezza	°C kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s V Hz W T -	78 38 0,0121 0,0014 0,0116 0,0013 230 50 100 3 IPX5D 700 400 300	78 50 0,0209 0,0044 0,0203 0,0044 230 50 116 3 IPX5D 700 400 300
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min Portata aria max Portata aria min Dati elettrici Tensione Frequenza Potenza alla portata termica nominale Potenza a riposo (stand-by) Grado di protezione Altre caratteristiche Altezza Larghezza Profondità Peso	°C kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s vg/s kg/s vg/s vg/s vg/s vg/s vg/s vg/s vg/s v	78 38 0,0121 0,0014 0,0116 0,0013 230 50 100 3 IPX5D 700 400 300 31,5	78 50 0,0209 0,0044 0,0203 0,0044 230 50 116 3 IPX5D 700 400 300 36
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min Portata aria max Portata aria min Dati elettrici Tensione Frequenza Potenza alla portata termica nominale Potenza a riposo (stand-by) Grado di protezione Altre caratteristiche Altezza Larghezza Profondità Peso Contenuto d'acqua della caldaia	°C kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s V Hz W T -	78 38 0,0121 0,0014 0,0116 0,0013 230 50 100 3 IPX5D 700 400 300	78 50 0,0209 0,0044 0,0203 0,0044 230 50 116 3 IPX5D 700 400 300
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min Portata aria max Portata aria min Dati elettrici Tensione Frequenza Potenza alla portata termica nominale Potenza a riposo (stand-by) Grado di protezione Altre caratteristiche Altezza Larghezza Profondità Peso Contenuto d'acqua della caldaia Scarichi fumi	°C kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s vg/s kg/s vg/s vg/s vg/s vg/s vg/s vg/s vg/s v	78 38 0,0121 0,0014 0,0116 0,0013 230 50 100 3 IPX5D 700 400 300 31,5 2	78 50 0,0209 0,0044 0,0203 0,0044 230 50 116 3 IPX5D 700 400 300 36 2
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min Portata aria max Portata aria min Dati elettrici Tensione Frequenza Potenza alla portata termica nominale Potenza a riposo (stand-by) Grado di protezione Altre caratteristiche Altezza Larghezza Profondità Peso Contenuto d'acqua della caldaia Scarichi fumi Caldaia tipo	°C kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s vy Hz ww ww - mm mm mm kg dm³	78 38 0,0121 0,0014 0,0116 0,0013 230 50 100 3 IPX5D 700 400 300 31,5 2	78 50 0,0209 0,0044 0,0203 0,0044 230 50 116 3 IPX5D 700 400 300 36 2
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min Portata aria max Portata aria min Dati elettrici Tensione Frequenza Potenza alla portata termica nominale Potenza a riposo (stand-by) Grado di protezione Altre caratteristiche Altezza Larghezza Profondità Peso Contenuto d'acqua della caldaia Scarichi fumi Caldaia tipo Ø condotto fumi/aria coassiale	°C kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s cy s kg/s kg/s kg/s cy s cy	78 38 0,0121 0,0014 0,0116 0,0013 230 50 100 3 IPX5D 700 400 300 31,5 2 B23P C13 C33 C43 60/100	78 50 0,0209 0,0044 0,0203 0,0044 230 50 116 3 IPX5D 700 400 300 36 2
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C Portata fumi max Portata fumi min Portata aria max Portata aria min Dati elettrici Tensione Frequenza Potenza alla portata termica nominale Potenza a riposo (stand-by) Grado di protezione Altre caratteristiche Altezza Larghezza Profondità Peso Contenuto d'acqua della caldaia Scarichi fumi Caldaia tipo	°C kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s vy Hz ww ww - mm mm mm kg dm³	78 38 0,0121 0,0014 0,0116 0,0013 230 50 100 3 IPX5D 700 400 300 31,5 2	78 50 0,0209 0,0044 0,0203 0,0044 230 50 116 3 IPX5D 700 400 300 36 2

G20 Hi. 34,02 MJ/m³ (15°C, 1013,25 mbar) G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar) 1 mbar corrisponde a circa 10 mm H20



			ModuStar II 25C	ModuStar II 35C
Product Fiche				
Caldaia a condensazione			Sì	Sì
Caldaia a bassa temperatura**			No	No
Caldaia di tipo B1			No	No
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento di	'ambiente		No	No
Apparecchio di riscaldamento misto			Sì	Sì
Potenza termica nominale	Pnominale	kW	21	31
Potenza termica utile alla potenza termica nominale e ad un regime ad alta temperatura*	P 4	kW	20,7	30,6
Potenza termica utile al 30% della potenza termica nominale e ad un regime a bassa temperatura**	P 1	kW	6,9	10,2
Consumo ausiliario di elettricità a pieno carico	elmax	kW	0,034	0,052
Consumo ausiliario di elettricità a carico parziale	elmin	kW	0,012	0,011
Consumo ausiliario di elettricità in stand-by	PsB	kW	0,003	0,003
Profilo di carico dichiarato			XL	XXL
Consumo quotidiano di energia elettrica	Qelec	kWh	0,188	0,181
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	41	40
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento	n	%	94	94
d'ambiente	ης	70	34	34
Classe di efficienza energetica stagionale			A	Α
Efficienza utile alla potenza termica nominale e ad	$\eta_{_4}$	%	88,6	89,0
un regime ad alta temperatura*	•14	70		00,0
Efficienza utile al 30% della potenza termica	$\eta_{_1}$	%	98,9	99,0
nominale e ad un regime a bassa temperatura**			<u> </u>	
Dispersione termica in stand-by	Pstby	kW	0,110	0,110
Consumo energetico del bruciatore di accensione	Pign	kW	-	-
Consumo energetico annuo	QHE	GJ	63	94
Livello della potenza sonora, all'interno/all'esterno	Lwa	dB	52	53
Emissione di ossidi di azoto	NOx	mg/kWh	44	28
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	$\eta_{_{ m wh}}$	%	86	88
Consumo quotidiano di combustibile	Qfuel	kWh	21,980	24,787
Consumo annuo di combustibile	AFC	GJ	17	22

^{*} Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60°C all'entrata nell'apparecchio e 80°C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

** Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30°C, per gli apparecchi a bassa temperatura

^{**} Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30°C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37°C e per gli altri apparecchi di 50°C.



6. Installazione

6.1 Avvertenze



È obbligatorio utilizzare guanti protettivi.

L'apparecchio deve essere installato da un installatore qualificato nel rispetto delle norme vigenti applicabili quali: UNI 7129.2015 parte 1-2-3-4-5 e norme correlate.

L'apparecchio deve scaricare i prodotti della combustione direttamente all'esterno o in una canna fumaria adeguata e progettata a tale scopo e rispondere alle norme nazionali e locali vigenti.

L'apparecchio non è idoneo a ricevere condense provenienti dal sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.

L'aria di combustione non deve contenere cloro, ammoniaca o agenti alcalini.

L'installazione di una caldaia vicino ad una piscina, una lavatrice o una lavanderia provoca nell'aria di combustione della caldaia una miscela con contenuti aggressivi.

Prima dell'installazione bisogna **obbligatoriamente** effettuare un accurato lavaggio di tutte le tubazioni dell'impianto con prodotti chimici non aggressivi. Tale procedura ha lo scopo di rimuovere la presenza di eventuali residui o impurità che potrebbero pregiudicare il buon funzionamento della caldaia.

A seguito del lavaggio è necessario un trattamento dell'impianto. La garanzia convenzionale non coprirà eventuali problematiche derivanti dall'inosservanza di tali disposizioni.

Verificare:

- che la caldaia sia adatta al tipo di gas distribuito (vedere l'etichetta adesiva). Nel caso sia necessario adattare la caldaia ad un tipo di gas diverso, vedere la sezione "Trasformazione gas".
- che le caratteristiche delle reti di alimentazione elettrica, idrica, gas siano rispondenti a quelli di targa.

Lo scarico dei prodotti della combustione deve essere realizzato utilizzando esclusivamente i kit di espulsione fumi forniti dal costruttore, poiché essi sono parte integrante della caldaia.

Per il gas GPL (Propano G31), l'installazione deve inoltre essere conforme alle prescrizioni delle società distributrici e rispondere ai requisiti delle norme tecniche e leggi vigenti.

La valvola di sicurezza deve essere collegata ad un idoneo condotto di scarico per evitare allagamenti in caso di intervento della stessa.

Il sifone dello scarico condensa deve essere collegato al condotto di scarico condensa domestico, deve essere ispezionabile e deve essere realizzato in modo da evitare il congelamento della condensa (UNI 7129-5 e norme correlate).


THIT9785 V1.2 02/25 29



L'installazione elettrica deve essere conforme alle norme tecniche, in particolare:

- la caldaia deve essere obbligatoriamente collegata ad un efficace impianto di terra mediante l'apposito morsetto.
- in prossimità della caldaia deve essere installato un interruttore onnipolare che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III. Per i collegamenti elettrici consultare la sezione "Collegamento elettrico".
- i conduttori elettrici per il collegamento del comando remoto e della sonda esterna alla caldaia devono percorrere canaline diverse da quelli a tensione di rete (230 V), poiché alimentati a bassa tensione di sicurezza.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, la sua sostituzione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.



6.2 Precauzioni per l'installazione

Per l'installazione attenersi alle seguenti prescrizioni.

- Fissare la caldaia ad una parete resistente.
- Rispettare le misure del condotto di evacuazione fumi (riportate nella sezione "Dimensioni e lunghezze scarichi fumi") e
 i sistemi corretti di installazione del condotto raffigurati nel
 foglio istruzione fornito assieme al kit tubi espulsione fumi.
- Lasciare intorno all'apparecchio le distanze minime indicate in Figura 5.1.
- Lasciare 5 cm di spazio libero davanti alla caldaia nel caso di inserimento in un mobile, riparo, nicchia.
- Nel caso di un vecchio impianto di riscaldamento, prima di installare la caldaia, eseguire un'accurata pulizia, in modo da asportare i depositi fangosi formatisi nel tempo.
- È consigliabile dotare l'impianto di un filtro di decantazione o utilizzare un prodotto per il condizionamento dell'acqua in esso circolante. Quest'ultima soluzione in particolare, oltre a ripulire l'impianto, esegue un'operazione anticorrosiva favorendo la formazione di una pellicola protettiva sulle superfici metalliche e neutralizza i gas presenti nell'acqua.

Riempimento dell'impianto di riscaldamento

- In caso di installazione della caldaia in locali dove la temperatura ambiente può scendere al di sotto di 0°C, si consiglia di prendere gli opportuni provvedimenti al fine di evitare danneggiamenti alla stessa caldaia.
- Non aggiungere prodotti antigelo o anticorrosione nell'acqua di riscaldamento in errate concentrazioni e/o con caratteristiche chimico/fisiche incompatibili con i componenti idraulici della caldaia.

Il costruttore non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni.

Informare l'utente sulla funzione antigelo della caldaia e sugli eventuali prodotti chimici immessi nell'impianto di riscaldamento.

200

Fig. 5.2

53



6.3 Installazione del supporto caldaia

La caldaia è corredata di supporto per il montaggio.

È disponibile una dima di carta (a corredo) contenente tutte le misure ed informazioni per la corretta installazione del supporto. L'impianto idraulico e del gas deve terminare con raccordi femmina rispettivamente da 3/4" per il raccordo gas e la mandata e ritorno riscaldamento e da 1/2" per entrata e uscita sanitaria, oppure con tubi in rame a saldare rispettivamente del Ø 18 mm e Ø 14 mm.

Per misure e dati utili vedere le sezione "Dimensioni", "Raccordi", "Dimensioni e lunghezze scarichi fumi".

B A La caldaia rispetta le seguenti dimensioni.

149

AC

139

G H

100 110

300

167

400

247

- A Espulsione fumi / aspirazione aria (coassiale Ø 100/60)
- B Espulsione fumi (sdoppiato Ø 80)
- C Aspirazione aria (sdoppiato Ø 80)
- D Supporto di fissaggio caldaia
- E Area posizionamento canaline connessioni elettriche
- F Area per posizionare il tubo scarico condensa
- G MR Mandata Riscaldamento
- H MS Uscita Sanitaria

6.4 Dimensioni


- Gas
- J RS Entrata Sanitaria
- K RR Ritorno Riscaldamento



La caldaia utilizza i seguenti raccordi forniti in dotazione:

	Rubinetto	Raccordo rapido	Colore leva rubinetto	
MR	G 3/4 MF	G 3/4 MF	Rosso	
MS	G 1/2 MF	G1/2 MF	Rosso	
Gas	G 3/4 MF	G 3/4 MF	Giallo	
RS	G 1/2 MF	G 1/2 MF	Blu	
RR	G 3/4 MF	G 3/4 MF	Blu	
Raccordo valvola sicurezza 3 bar G1/2F				

Scarico condensa da realizzare con tubo min. Ø 30 mm.




6.6 Montaggio della caldaia

- Togliere i tappi di protezione dalle tubazioni della caldaia.
- · Agganciare la caldaia sul supporto.
- Avvitare la leva nera in dotazione al rubinetto di riempimento.
- · Avvitare i rispettivi rubinetti come indicato in tabella.
- Se l'impianto idraulico di riscaldamento si sviluppa sopra il piano caldaia è consigliabile installare dei rubinetti per poter sezionare l'impianto per eventuali manutenzioni.

Installazione






- Bloccare le tubazioni interponendo le guarnizioni da 1/2" e 3/4" tra i raccordi della caldaia.
- Eseguire la prova di tenuta dell'impianto di alimentazione gas.
- Collegare lo scarico della valvola di sicurezza 8 (Figura 5.4) ad un imbuto di scarico.
- Inserire il tubo flessibile di scarico condensa 4 (Figura 5.4) all'interno del condotto di scarico condensa domestico o nell'imbuto di scarico della valvola di sicurezza, qualora lo scarico sia idoneo a ricevere condensa acida.

6.7 Installazione del condotto espulsione fumi

Consultare il foglio fornito assieme al kit prescelto per una corretta installazione del condotto fumi.

I tratti orizzontali dei tubi fumi devono avere una pendenza di circa 1.5 gradi (25 mm per metro), pertanto il terminale deve risultare più alto dell'imbocco lato caldaia.

Il solo tubo coassiale con terminale deve essere orizzontale poiché il tubo di scarico è già realizzato con la pendenza giusta.





6.8 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi


Lo scarico fumi/aspirazione aria può essere realizzato nelle modalità:

C13 C33 C43 C53 C63 C83 C93 B23P

I tratti orizzontali dei tubi fumi devono avere una pendenza di circa 1,5 gradi (25 mm per metro).

Il terminale deve risultare più alto dell'imbocco lato caldaia.

Il solo tubo coassiale con terminale deve essere orizzontale poiché il tubo di scarico è già realizzato con la pendenza giusta.



Kit scarico fumi a parete (Figura 5.8 A)

Condotto coassiale Ø 60/100	
Lunghezza minima	0,5 m
Lunghezza massima	10 m


Curve supplementari a 45° o a 90° (Figura 5.8)

Curve coassiali Ø 60/100 mm.

Queste curve quando utilizzate nel condotto riducono la lunghezza max del condotto fumi di:

Per la curva da 45° perdita	0,5 m
Per la curva da 90° perdita	1 m





Condotti sdoppiati aspirazione scarico \emptyset 80 mm - (Figura 5.9 - Figura 5.10)

I terminali possono essere inseriti in apposite canne fumarie progettate a tale scopo, o scaricare fumo o prelevare aria direttamente a parete.

Condotti sdoppiati Ø 80			
Lunghezza minima	0,5 m		
Lunghezza massima	40 m		

N.B. I terminali dei tubi di aspirazione aria ed espulsione fumi non possono essere posizionati su muri contrapposti dell'edificio (EN 483).

Sono disponibili anche curve \varnothing 80 mm a 90° e a 45° che riducono la lunghezza totale max dei condotti di:


Per la curva da 45° perdita	0,9 m
Per la curva da 90° perdita	1,65 m

TIPO C63

Nel caso di utilizzo di condotti e terminali di altro produttore (Tipo C63), è necessario che questi siano omologati e nel caso del condotto fumi è necessario utilizzare materiali compatibili con i prodotti di condensazione.

Nella fase di dimensionamento dei condotti tenere conto del valore di prevalenza residua al ventilatore.

Pressione statica utile alla portata	25 kW	270	Pa
termica nominale	35 kW	190	Pa
Sovratemperatura fumi	25 kW	92	ů
	35 kW	96	ů
Ricircolo massimo di CO ₂ nel	25 kW	1,2	%
condotto di aspirazione	35 kW	1,4	%




TIPO C83 (Figura 5.12)

La caldaia che installa questo tipo di scarico deve prelevare l'aria comburente dall'esterno e scaricare i fumi nel camino individuale o collettivo progettato per tale scopo.

Installazione






Scarico coassiale Ø 80/125 (Figura 5.13)

Condotto coassiale Ø 80/125			
Lunghezza massima	25 kW	25 m	
	35 kW	12 m	

Le curve coassiali Ø 80/125 mm a 90° e a 45° riducono la lunghezza totale max dei condotti di:

Per la curva da 45° perdita	0,5 m
Per la curva da 90° perdita	1 m



TIPO B23P (Figura 5.14)

Questo tipo di scarico fumi preleva l'aria comburente necessaria nello stesso locale in cui è installata la caldaia, lo scarico dei prodotti della combustione deve essere verso l'esterno e può essere a parete o a camino.

Condotto TIPO B23P	
Lunghezza minima	0,5 m
Lunghezza massima	40 m

Nel locale dov'è installata la caldaia realizzare l'idonea presa d'aria per l'apporto dell'aria comburente e la ventilazione dell'ambiente.

Per un buon funzionamento, il ricambio d'aria minimo necessario deve essere di 2 m³/h per ogni kW di portata termica.

Per la curva da 45° perdita	0,9 m
Per la curva da 90° perdita	1,65 m

6.9 Intubamento canna fumaria tipo C63

Intubamento canna fumaria con un kit fumi in propilene liscio o acciaio inox liscio

Quando si realizza un sistema intubato anche l'intercapedine tra camino, canna fumaria o condotto intubato e la parete interna del vano tecnico deve essere ad uso esclusivo del sistema.

Tutti i componenti devono essere realizzati con materiali avente classe di reazione al fuoco A1 secondo la UNI EN 13501-1. In particolare non è ammesso l'utilizzo di tubi metallici flessibili estensibili.



Il camino deve ricevere lo scarico del solo canale da fumo collegato all'apparecchio; non sono quindi ammesse canne fumarie collettive, ne il convogliamento nel medesimo camino o canale da fumo di scarichi di cappe sovrastanti apparecchi di cottura di alcun genere, ne scarichi provenienti da altri generatori.

Pertanto, nel momento in cui si utilizza un camino preesistente per installare al suo interno un condotto intubato per l'evacuazione dei prodotti della combustione di qualsiasi genere di apparecchio, tale camino diventa ad uso esclusivo del condotto intubato e non può contenere altre tipologie di tubazioni (ad esempio gas, riscaldamento, solare, ecc.) ne cavi di alcun genere (elettrici, antenne TV, ecc). Può però essere utilizzato, qualora lo spazio sia sufficiente, per installare altri condotti intubati allacciati anche ad apparecchi a diverso combustibile, purché siano rispettate le distanze previste dalla normativa.

È inoltre necessario inserire alla base dei kit fumi un sifone raccogli condensa poiché la caldaia non è idonea a ricevere la condensa proveniente dal sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.

Sdoppiato C63					
			P	L max	
	Ø	Tipo	00 Default	25 MAX	aria
	(mm)		L ma	x (m)	(m)
	80+80	Н	60	≤ 100	-
	80+80	V	62	≤ 100	-
	80+80	F	62	≤ 100	-
>	60+80	Н	14	46	-
25 kW	60+80	V	16	48	-
7	60+80	F	16	48	-
	50+80	Н	10	40	-
	50+80	V	12	42	10
	50+80	F	12	42	10
	80+80	Н	48	≤ 60	-
	80+80	V	50	≤ 60	-
	80+80	F	48	≤ 60	-
>	60+80	Н	10	22	-
35 kW	60+80	V	12	24	-
ñ	60+80	F	12	22	-
	50+80	Н	5	12	-
	50+80	V	6	15	4
	50+80	F	6	15	4


H = Orizzontale

Lmax = L aspirazione + L scarico (al netto delle perdite di carico)

V = Verticale


F = Flessibile






Settaggio parametro P52:

• Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 5 secondi i tasti 13 e 15 (Figura 5.15) fino a far apparire sul display LCD le lettere **HiS** che indicano il menù "Storico delle caldaia" (Figura 5.16).



- Scorrere i vari menù premendo i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD la scritta PAr che indica il menù "Parametri".
- Premere per 1 sec. il tasto 14 per entrare nel menù selezionato
- Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD le lettere P52 che si alternano con il valore del parametro.
- Premere per 1 sec. il tasto 14 per entrare nel parametro selezionato. Il display visualizzerà quanto segue (Figura 5.17).



 Utilizzando i tasti 13 o 15 è possibile modificare il valore del parametro 52 da 00 a 25 (Figura 5.18 e Figura 5.19).



Fig. 5.20



Premendo il tasto 14 si ottiene la conferma del valore inserito.
 Il display visualizzerà per 5 sec. quanto segue (Figura 5.20) poi, si porterà al livello superiore.

 Premendo contemporaneamente i tasti 13 e 15 (Figura 5.15) si esce senza modificare il valore (ritorno al livello precedente).

Per uscire dal menù dei parametri è possibile:

- attendere 15 minuti senza toccare alcun tasto;
- · togliere l'alimentazione elettrica;
- tenere premuti contemporaneamente i tasti 13 e 15 per 5 sec. (Figura 5.15) (ritorno al livello precedente).

L'utilizzo di curve e/o riduzioni comporta una perdita di carico della caldaia (vedi tabella).

Ø (mm)	Curva	Perdite di carico per ogni curva (m)
80	90°	1,65
80	45°	0,90
60	90°	2,0
60	45°	1,4
50	90°	3,0
50	45°	2,0
Ø (mm)	Riduzione	Perdite di carico per riduzione (m)
60	80/60	2,0
50	80/50	3,0


Per ogni collegamento a T togliere dalla lunghezza totale 1,7 m. Per tubi di Propilene corrugato o acciaio inox corrugato doppia parete diminuire la lunghezza utile del 15%.


I materiali delle tubazioni devono essere idonei all'uso con questa tipologia di apparecchio.

I tratti rettilinei devono essere privi di deformazioni e adeguatamente sostenuti.

Le giunzioni devono essere a tenuta e anti-sfilamento. Inserire sopra la caldaia il kit di tronchetti prelievo fumi.







6.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio


I terminali di tiraggio devono:

- essere posizionati sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio o sul tetto;
- rispettare le distanze minime di Figura 5.22 ed eventuali norme nazionali e locali vigenti.

Po	osizione del terminale	mm
	Sotto finestra o altra apertura	600
В	· ·	400
В	Adiacente ad una apertura di aerazione	
	o ventilazione	600
С	Fianco balcone	1000
D	Sotto grondaia o tubi di scarico	300
Ε	Sotto cornicioni	300
F	Sotto balconi	300
G	Sotto tetto di autorimessa	NO
Н	Da tubi di scarico verticale	300
1	Da angoli interni	300
J	Da angoli esterni	300
K	Dal suolo o da altro piano di calpestio	2200
L	Da una superficie frontale prospiciente	
	senza aperture	2000
M	Da un'apertura frontale prospiciente	3000
N	Da una apertura nell'autorimessa	NO
0	Fra due terminali in verticale nella stessa	
	parete	1500
Р	Fra due terminali in orizzontale nella stessa	
	parete	1000
Q	Sopra la falda di un tetto con inclinazione	
	inferiore o uguale a 30°*	350
Q	Sopra la falda di un tetto con inclinazione	
	superiore a 30°*	600
	Sopra un tetto piano*	300
	Da una parete*	600
S	Da due pareti ad angolo*	1000


* Terminale a tetto






6.11 Collegamento elettrico


• Svitare le viti L (Figura 5.23) e rimuovere il pannello frontale M tirandolo a sé e quindi spingendolo verso l'alto in modo da liberarlo dalle sedi superiori Figura 5.24.





• Svitare la vite **N** (Figura 5.25).






- Ruotare il pannello comandi O, come illustrato in Figura 5.20.
- Svitare la vite **P** e sollevare il coperchio **Q** per accedere alle morsettiere alimentazione elettrica, remoto e sonda esterna (Figura 5.26).

Collegamento alla rete di alimentazione elettrica


- Collegare il cavo di alimentazione elettrica all'interruttore onnipolare rispettando la corrispondenza della linea (filo marrone) e del neutro (filo azzurro) Figura 5.27.
- Collegare il filo di terra (giallo/verde) ad un efficace impianto di terra.



Il filo di terra deve essere il più lungo dei fili di alimentazione elettrica.

Il cavo o il filo di alimentazione elettrica dell'apparecchio (Tipo: H03VV-F), deve avere sezione non inferiore a 0,75 mm², deve essere mantenuto distante da parti calde o taglienti e comunque attenersi alle norme tecniche vigenti.

Far fuoriuscire il cavo dalla caldaia utilizzando gli appositi pressacavi **R** (Figura 5.30).



6.12 Collegamento di un termostato ambiente o valvole di zona


Per il collegamento di un termostato ambiente servirsi dei morsetti indicati in Figura 5.28.


L'installazione del termostato ambiente esclude quella del comando remoto. Collegando un qualsiasi tipo di termostato ambiente, il ponticello elettrico presente tra i morsetti "1 e 2" va tolto.

I conduttori elettrici del termostato ambiente vanno inseriti tra i morsetti "1 e 2" come in Figura 5.28.

Attenzione a non collegare cavi in tensione sui morsetti "1 e 2".







Il termostato deve essere di classe di isolamento II (\Box) o deve essere correttamente collegato a terra.

Far fuoriuscire il cavo dalla caldaia utilizzando gli appositi pressacavi **R** (Figura 5.30).

Collegamento di valvole di zona comandate da termostato ambiente

Per il collegamento di valvole di zona servirsi dei morsetti termostato ambiente indicati in Figura 5.22. I conduttori elettrici dei contatti del micro della valvola di zona vanno inseriti nei morsetti "1 e 2" della morsettiera termostato ambiente come in Figura 5.29

Il ponticello elettrico presente tra i morsetti "1 e 2" va tolto.

Attenzione a non collegare cavi in tensione sui morsetti "1 e 2".

Il percorso dei fili di collegamento del termostato ambiente devono seguire il percorso indicato in Figura 5.28.

Far fuoriuscire i cavi dalla caldaia utilizzando gli appositi pressacavi **R** (Figura 5.30).

6.13 Installazione della sonda esterna di temperatura (opzionale)

La sonda esterna deve essere installata su una parete esterna dell'edificio evitando:

- · l'irraggiamento diretto dei raggi solari.
- · pareti umide o soggette a formazioni di muffa.
- l'installazione in prossimità di ventilatori, bocchette di scarico o camini.

6.14 Collegamento elettrico tra caldaia e sonda esterna

Per il collegamento della sonda esterna alla caldaia utilizzare conduttori elettrici con sezione non inferiore a 0,50 mm².


I conduttori elettrici per il collegamento della sonda esterna alla caldaia devono percorrere canaline diverse da quelli a tensione di rete (230 V), poiché alimentati a bassa tensione di sicurezza e la loro lunghezza massima non deve superare i 20 metri.

Per il collegamento della sonda esterna servirsi dei morsetti indicati in Figura 5.28.

Il percorso dei fili di collegamento della sonda esterna devono seguire il percorso indicato in Figura 5.28.

Far fuoriuscire i cavi dalla caldaia utilizzando gli appositi pressacavi ${\bf R}$ (Figura 5.30).





6.15 Selezione del tipo di sonda esterna

La caldaia è settata per funzionare senza sonda esterna. Se alla caldaia È COLLEGATA una sonda esterna (opzionale) è necessario settare il giusto parametro in funzione al tipo di sonda installata.


Sequenza per il settaggio del tipo di sonda esterna

Entrare in "Modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 5 secondi i tasti 13 e 15 (Figura 5.31) fino a far apparire sul display LCD le lettere HiS che indicano il menù "Storico della caldaia" (Figura 5.32).






- Scorrere i vari menù premendo i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD la scritta PAr (Figura 5.33) che indica il menù "Parametri".
- Premere per 1 sec. il tasto 14 per entrare nel menù selezionato.



 Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD le lettere P57 che si alternano con il valore del parametro (Figura 5.34).



- Premere per 1 sec. il tasto 14 (Figura 5.31) per entrare nel parametro selezionato. Il display visualizzerà quanto segue (Figura 5.35).
- Utilizzando i tasti 13 o 15 è possibile modificare il valore del parametro 57 in base al tipo di sonda installata (vedere tabella seguente).

PAR	VALORE	DESCRIZIONE
P57	00	Sonda non presente (impostazione di fabbrica)
	01	Sonda esterna con NTC da 12KOhm
	02	Sonda esterna con NTC da 10KOhm





- Premendo il tasto 14 (Figura 5.31) si ottiene la conferma del valore inserito. Il display visualizzerà per 5 sec. quanto segue (Figura 5.37) poi, si porterà al livello superiore.
- Premendo contemporaneamente i tasti 13 e 15 (Figura 5.31) si esce senza modificare il valore (ritorno al livello precedente).

Per uscire dal menù dei parametri è possibile:

- · attendere 15 minuti senza toccare alcun tasto;
- · togliere l'alimentazione elettrica;
- tenere premuti contemporaneamente i tasti 13 e 15 per 5 sec. (Figura 5.31) (ritorno al livello precedente).

6.16 Collegamento elettrico del remoto (opzionale)


Per il collegamento del remoto servirsi dei morsetti indicati in Figura 5.28.

Per il collegamento del comando remoto alla caldaia vedi anche il libretto del COMANDO REMOTO.

Il ponticello elettrico presente tra "1 e 2" va tolto.

Il percorso del cavo del comando remoto deve seguire il percorso indicato in Figura 5.28.

Far fuoriuscire i cavi dalla caldaia utilizzando gli appositi pressacavi **R** (Figura 5.30).



6.17 Abilitazione funzionamento con sonda esterna e settaggio coefficiente K

La caldaia è settata con un coefficiente K uguale a zero per il funzionamento della caldaia senza sonda collegata.


Se alla caldaia **È COLLEGATO** il comando remoto (opzionale) riferirsi al grafico a fianco.

In questo caso il settaggio del coefficiente K deve essere fatto da remoto.

Il coefficiente K è un parametro che innalza o abbassa la temperatura di mandata caldaia al variare della temperatura esterna. Quando si installa la sonda esterna bisogna impostare questo parametro in base al rendimento dell'impianto di riscaldamento per ottimizzare la temperatura di mandata (Figura 5.38).


Es. Per avere una temperatura di mandata all'impianto di riscaldamento di 60°C con una esterna di -5°C, si deve settare un K di 1,5 (linea tratteggiata in Figura 5.38).






Sequenza per il settaggio del coefficiente K

Entrare in "Modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 5 secondi i tasti 13 e 15 (Figura 5.39) fino a far apparire sul display LCD le lettere HiS che indicano il menù "Storico della caldaia" (Figura 5.40).






- Scorrere i vari menù premendo i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD la scritta PAr (Figura 5.41) che indica il menù "Parametri".
- Premere per 1 sec. il tasto 14 per entrare nel menù selezionato.




 Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD le lettere P14 che si alternano con il valore del parametro (Figura 5.42).





 Premere per 1 sec. il tasto 14 (Figura 5.39) per entrare nel parametro selezionato. Il display visualizzerà quanto segue (Figura 5.43).











- Utilizzando i tasti 13 o 15 è possibile modificare il valore del parametro 14 da un minimo di 00 ad un massimo di 60 in base alla curva scelta del coefficiente K in Figura 5.38 (il valore letto sul display, in Figura 5.44, corrisponde a K = 1,5).
- Premendo il tasto 14 (Figura 5.39) si ottiene la conferma del valore inserito. Il display visualizzerà per 5 sec. quanto segue (Figura 5.45), poi si porterà al livello superiore.
- Premendo contemporaneamente i tasti 13 e 15 (Figura 5.39) si esce senza modificare il valore (ritorno al livello precedente).

Per uscire dal menù dei parametri è possibile:

- attendere 15 minuti senza toccare alcun tasto;
- · togliere l'alimentazione elettrica;
- tenere premuti contemporaneamente i tasti 13 e 15 per 5 sec. (Figura 5.39) (ritorno al livello precedente).

A questo punto la temperatura di mandata impianto seguirà l'andamento in relazione al coefficiente K impostato.

Comunque se la temperatura ambiente non dovesse essere confortevole si può aumentare o diminuire la temperatura di mandata dell'impianto riscaldamento di \pm 15°C agendo sui tasti 15 (diminuzione) e 16 (aumento) (Figura 5.39).

L'andamento della temperatura, al variare dell'impostazione fatta con i tasti 15 e 16 per un K 1,5 è illustrato nella Figura 5.46.


6.18 Settaggio della post-circolazione della pompa

La pompa, in funzionamento riscaldamento, è settata per una post-circolazione di circa un minuto al termine di ogni richiesta di calore.

Questo tempo può essere variato da un minimo di 10 secondi ad un massimo di 20 minuti agendo sulla programmazione, sia dal pannello comandi che dal remoto.


Entrare in "Modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 5 secondi i tasti 13 e 15 (Figura 5.47) fino a far apparire sul display LCD le lettere HiS che indicano il menù "Storico della caldaia" (Figura 5.48).






Scorrere i vari menù premendo i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD la scritta PAr (Figura 5.49) che indica il menù "Parametri".

 Premere per 1 sec. il tasto 14 per entrare nel menù selezionato.



 Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD le lettere P12 che si alternano con il valore del parametro (Figura 5.50).



 Premere per 1 sec. il tasto 14 (Figura 5.47) per entrare nel parametro selezionato. Il display visualizzerà quanto segue (Figura 5.51).




- Utilizzando i tasti 13 o 15 è possibile modificare il valore del parametro 12 da 01=10s a 120=1200s (ogni aumento o diminuzione di una unità sul display corrisponde a 10 secondi).
- Premendo il tasto 14 (Figura 5.47) si ottiene la conferma del valore inserito. Il display visualizzerà per 5 sec. quanto segue (Figura 5.52), poi si porterà al livello superiore.
- Premendo contemporaneamente i tasti 13 e 15 (Figura 5.47) si esce senza modificare il valore (ritorno al livello precedente).

Per uscire dal menù dei parametri è possibile:

- attendere 15 minuti senza toccare alcun tasto;
- togliere l'alimentazione elettrica;
- tenere premuti contemporaneamente i tasti 13 e 15 per 5 sec. (Figura 5.47) (ritorno al livello precedente).





6.19 Selezione della frequenza di riaccensione

Quando la caldaia funziona in riscaldamento a regime acceso/ spento, il tempo minimo tra due accensioni e settato in 1 minuto (frequenza di riaccensione).


Questo tempo può essere variato da un minimo di 10 secondi ad un massimo di 20 minuti agendo sulla programmazione, sia dal pannello comandi che dal remoto.




Entrare in "Modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 5 secondi i tasti 13 e 15 (Figura 5.53) fino a far apparire sul display LCD le lettere HiS che indicano il menù "Storico della caldaia" (Figura 5.54).




Scorrere i vari menù premendo i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD la scritta PAr (Figura 5.55) che indica il menù "Parametri".





 Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD le lettere P10 che si alternano con il valore del parametro (Figura 5.56).



 Premere per 1 sec. il tasto 14 (Figura 5.53) per entrare nel parametro selezionato. Il display visualizzerà quanto segue (6=60 secondi) (Figura 5.57).






- Utilizzando i tasti 13 o 15 è possibile modificare il valore del parametro 10 da 1=10s a 120=1200s (ogni aumento o diminuzione di una unità sul display corrisponde a 10 secondi).
- Premendo il tasto 14 (Figura 5.53) si ottiene la conferma del valore inserito. Il display visualizzerà per 5 sec. quanto segue (Figura 5.58), poi si porterà al livello superiore.
- Premendo contemporaneamente i tasti 13 e 15 (Figura 5.47) si esce senza modificare il valore (ritorno al livello precedente).

Per uscire dal menù dei parametri è possibile:

- attendere 15 minuti senza toccare alcun tasto;
- togliere l'alimentazione elettrica;
- tenere premuti contemporaneamente i tasti 13 e 15 per 5 sec. (Figura 5.53) (ritorno al livello precedente).

PARA DIGMA

7. Messa in funzione




7.1 Avvertenze


Prima di eseguire le operazioni descritte in seguito, accertarsi che l'interruttore bipolare previsto nell'installazione sia sulla posizione di spento.

7.2 Sequenza delle operazioni Alimentazione gas

 Aprire il rubinetto del contatore gas e quello della caldaia 7 in Figura 6.1.



- Verificare con soluzione saponosa o prodotto equivalente, la tenuta del raccordo gas.
- Richiudere il rubinetto gas 7 in Figura 6.2.





Riempimento del circuito


- Togliere il pannello frontale della carrozzeria vedi sezione "Smontaggio pannelli carrozzeria".
- · Aprire i rubinetti acqua previsti in installazione.
- Aprire uno o più rubinetti dell'acqua calda per sfiatare le tubature.
- Svitare il tappo della valvola di sfiato automatica 24 in Figura 6.3.
- · Aprire i rubinetti dei radiatori.
- Riempire l'impianto di riscaldamento vedi sezione "Riempimento del circuito riscaldamento".
- Sfiatare i radiatori ed i vari punti alti dell'installazione, richiudere quindi gli eventuali dispositivi manuali di sfiato.
- Completare il riempimento dell'impianto riscaldamento.
 Lo sfiato dell'installazione, come pure quello della pompa devono essere ripetuti più volte.

Messa in funzione















Riempire il sifone scarico condensa con circa mezzo litro d'acqua per evitare che alla prima accensione esca fumo.

Per questa operazione si può usare la presa fumi posta sullo scarico fumi (Figura 6.4).

Verifica funzionamento pompa / sblocco pompa

Il circuito di controllo elettronico della pompa provvede automaticamente a sbloccarla.

- · Montare il pannello frontale della carrozzeria.
- Alimentare elettricamente la caldaia azionando l'interruttore bipolare previsto in installazione. Il display LCD visualizza il simbolo - - - (i trattini vengono accesi in sequenza per simulare uno scorrimento) (Figura 6.5).

Il display LCD visualizza la temperatura di caldaia (circuito primario) e i simboli re la Figura 6.7.


- · Aprire il rubinetto gas.
- Assicurarsi che il termostato ambiente, sia in posizione di "richiesta calore".
- Verificare il corretto funzionamento della caldaia sia in funzione sanitario che in riscaldamento.
- Controllare le pressioni e le portate gas come illustrato nella sezione "Verifica regolazione gas" di questo libretto.
- Controllare che la condensa prodotta durante il funzionamento riempia il sifone e venga scaricata regolarmente nel tubo dell'impianto scarico.


Funzione sfiato aria automatica


- Entrare in "Modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 5 secondi i tasti 13 e 15 (Figura 6.6) fino a far apparire sul display LCD le lettere HiS che indicano il menù "Storico della caldaia" (Figura 6.8).
- Scorrere i vari menù premendo i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD la scritta APU (Figura 6.9) che indica il menù "Funzione sfiato aria automatica".

Messa in funzione









- Premere il tasto 14 per attivare la funzione. Il display visualizzerà quanto segue (Figura 6.10 e Figura 6.11).
- · Al termine della procedura il display visualizzerà quanto segue (Figura 6.12).

Per uscire dal menù dei parametri è possibile:

- attendere 15 minuti senza toccare alcun tasto;
- · togliere l'alimentazione elettrica;
- tenere premuti contemporaneamente i tasti 13 e 15 per 5 sec. (Figura 6.6) (ritorno al livello precedente).
- Spegnere la caldaia tenendo premuto per 5 secondi il tasto 14 (Figura 6.6) fino a far apparire sul display LCD il simbolo - - - (i trattini vengono accesi in sequenza per simulare uno scorrimento) (Figura 6.5).
- Illustrare all'utente il corretto uso dell'apparecchio e le operazioni di:
 - accensione
 - spegnimento
 - regolazione

È dovere dell'utente conservare la documentazione integra e a portata di mano per la consultazione.

PARA DIGMA

8. Verifica regolazione gas

8.1 Avvertenze

Dopo ogni misurazione delle pressioni gas, richiudere bene le prese di pressione utilizzate.

Dopo ogni operazione di regolazione gas gli organi di regolazione della valvola devono essere sigillati.



Durante le operazioni descritte in questa sezione la caldaia è sotto tensione.

Non toccare assolutamente alcuna parte elettrica.

8.2 Operazioni e settaggio gas


 Togliere il pannello frontale della carrozzeria della caldaia (vedi sezione "Smontaggio pannelli carrozzeria").


Verifica pressione di rete


- A caldaia spenta (fuori servizio), controllare la pressione di alimentazione utilizzando la presa 26 in Figura 7.8 e confrontare il valore letto con quelli riportati nella tabella Pressioni di alimentazione gas nella sezione "Dati tecnici".
- Richiudere bene la presa di pressione 26 in Figura 7.8.

Verifica pressione min. al bruciatore

- Collegare un analizzatore fumi alle prese di analisi fumi poste sugli scarichi fumi della caldaia Figura 7.1.
- Assicurarsi che il termostato ambiente sia in posizione di "Richiesta calore".
- Prelevare un'abbondante quantità d'acqua calda sanitaria aprendo i rubinetti.









Entrare in "Modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 5 secondi i tasti 13 e 15 (Figura 7.3) fino a far apparire sul display LCD le lettere HiS che indicano il menù "Storico della caldaia" (Figura 7.4).

Verifica regolazione gas














Fig. 7.8

- Scorrere i vari menù premendo i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul dsplay LCD la scritta Ch5 (Figura 7.5) che indica il menù "Spazzacamino".
- Premere per 1 sec. il tasto 14 per entrare nel menù selezionato.
- Sul display LCD appaiono le lettere LP che si alternano con il valore di temperatura dell'acqua di riscaldamento (es.45), indicanti l'entrata nell'attivazione della "Funzione spazzacamino" alla potenza minima (Figura 7.6).
- Confrontare il valore di CO₂ letto sull'analizzatore fumi con quello della tabella "Dati in sanitario" e valori CO₂ a Q.min. sezione "Dati tecnici".

Verifica pressione max. al bruciatore

- Premere 3 volte il tasto 15 fino a far apparire sul display LCD le lettere dP (spazzacamino attivo in massimo sanitario) che si alternano con il valore di temperatura dell'acqua di riscaldamento (es.60), indicanti l'entrata nell'attivazione della "Funzione spazzacamino" alla potenza massima in sanitario (Figura 7.7).
- Confrontare il valore di CO₂ letto sull'analizzatore fumi con quello di CO₂ a Q.min. in funzionamento sanitario riportato nella sezione "Dati tecnici".

Se i due dati non coincidono con il valore riportato nella sezione "Dati tecnici", uscire dalla programmazione premendo il tasto 14 per 5 sec. ed eseguire la "Calibrazione automatica della valvola gas".

8.3 Calibrazione automatica della valvola gas

Quando si cambia la scheda pannello o il ventilatore o la valvola gas o si modifica il parametro P01 della scheda comando, bisogna calibrare la valvola gas per effettuare la taratura della CO_2 alla massima potenza della caldaia.


- Assicurarsi che il termostato ambiente sia in posizione di "richiesta calore".
- Prelevare un'abbondante quantità d'acqua calda sanitaria aprendo i rubinetti.
- Entrare in "Modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 5 secondi i tasti 13 e 15 (Figura 7.8) fino a far apparire sul display LCD le lettere **HiS** che indicano il menù "Storico della caldaia" (Figura 7.9).

Verifica regolazione gas





Scorrere i vari menù premendo i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD la scritta CAF (Figura 7.10) che indica il menù "Calibrazione automatica".



 Premere il tasto 14 (Figura 7.8) fino a far apparire sul display LCD le lettere StF (Start Full) che si alterna con 34 (valore della calibrazione) (Figura 7.11).




Lasciare che il programma esegua l'intero processo, al temine del quale compare la scritta FuF (Full Finish) (Figura 7.12).

Per uscire dal menù dei parametri è possibile:

- attendere 15 minuti senza toccare alcun tasto;
- · togliere l'alimentazione elettrica;
- tenere premuti contemporaneamente i tasti 13 e 15 per 5 sec. (Figura 7.8) (ritorno al livello precedente).
- verificare l'esatta taratura del gas della caldaia riferendosi al paragrafo "Operazioni e settaggio gas".

PARA DIGMA

9. Trasformazione gas



9.1 Avvertenze


Le operazioni di adattamento della caldaia al tipo di gas disponibile devono essere effettuate da un Centro Assistenza Autorizzato.

9.2 Operazioni e settaggio gas


La caldaia di fabbrica è settata per funzionare con il gas Naturale (G20).

Per settare il funzionamento della caldaia a gas **GPL (G31)** effettuare i seguenti settaggi.


Entrare in "Modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 5 secondi i tasti 13 e 15 (Figura 8.1) fino a far apparire sul display LCD le lettere HiS che indicano il menù "Storico della caldaia" (Figura 8.2).



- Scorrere i vari menù premendo i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD la scritta PAr (Figura 8.3) che indica il menù "Parametri".
- Premere per 1 sec. il tasto 14 per entrare nel menù selezionato.




 Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD le lettere P02 (Selezione tipo gas) che si alternano con il valore del parametro (Figura 8.4).



 Premere per 1 sec. il tasto 14 (Figura 8.1) per entrare nel parametro selezionato. Il display visualizzerà quanto segue (Figura 8.5).

Trasformazione gas





 Utilizzando i tasti 13 o 15 è possibile modificare il valore del parametro 02 da 00=G20 a 01=G31 che va bene per il gas GPL (Figura 8.6).



 Premendo il tasto 14 (Figura 8.1) si ottiene la conferma del valore inserito. Il display visualizzerà per 5 sec. quanto segue (Figura 8.7), poi si porterà al livello superiore.



- Premendo contemporaneamente i tasti 13 e 15 (Figura 8.1) si esce senza modificare il valore (ritorno al livello precedente Figura 8.4).
- Scorrere i vari menù premendo i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD la scritta CAF (Figura 8.8) che indica il menù "Calibrazione automatica".

Per eseguire la calibrazione vedi paragrafo "Calibrazione automatica della valvola gas".

Per uscire dal menù dei parametri è possibile:

- attendere 15 minuti senza toccare alcun tasto;
- · togliere l'alimentazione elettrica;
- tenere premuti contemporaneamente i tasti 13 e 15 per 5 sec. (Figura 8.1) (ritorno al livello precedente).
- applicare l'etichetta indicante la natura del gas ed il valore della pressione per il quale è regolato l'apparecchio. L'etichetta autoadesiva è contenuta nella busta della documentazione a bordo caldaia.



10.1 Avvertenze



È obbligatorio utilizzare guanti protettivi.

Raffreddare l'apparecchio chiudendo il rubinetto del gas e prelevando un'abbondante quantità d'acqua aprendo i rubinetti dell'acqua calda sanitaria dell'impianto.


Le operazioni descritte in questo capitolo devono essere eseguite solamente da personale professionalmente qualificato, pertanto si consiglia di rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato.

Per un funzionamento efficiente e regolare, l'utente deve provvedere una volta all'anno alla manutenzione e pulizia che devono essere effettuate da un tecnico del Centro Assistenza Autorizzato. Qualora questo tipo di intervento non venga svolto, danni eventuali a componenti e relativi problemi di funzionamento della caldaia non saranno coperti da garanzia convenzionale.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, di manutenzione, di apertura o smontaggio pannelli della caldaia, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica agendo sull'interruttore onnipolare previsto sull'impianto e chiudere il rubinetto del gas.

10.2 Programmazione del periodo di manutenzione

Entrare in "Modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 5 secondi i tasti 13 e 15 (Figura 9.1) fino a far apparire sul display LCD le lettere HiS che indicano il menù "Storico della caldaia" (Figura 9.2).









- Scorrere i vari menù premendo i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD la scritta PAr (Figura 9.3) che indica il menù "Parametri".
- Premere per 1 sec. il tasto 14 per entrare nel menù selezionato.





 Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD le lettere P34 che si alternano con il valore del parametro (Figura 9.4).



- Premere per 1 sec. il tasto 14 (Figura 5.47) per entrare nel parametro selezionato. Il display visualizzerà quanto segue (Figura 9.5).
- Utilizzando i tasti 13 o 15 è possibile modificare il valore del parametro 34 da 00 a 48 mesi. È possibile impostare il parametro 35 a 99 disabilitando così la richiesta di manutenzione (nel display LCD scompare il simbolo)—




 Premendo il tasto 14 (Figura 9.1) si ottiene la conferma del valore inserito. Il display visualizzerà per 5 sec. quanto segue (Figura 9.6), poi si porterà al livello superiore.


Per uscire dal menù dei parametri è possibile:

- attendere 15 minuti senza toccare alcun tasto;
- · togliere l'alimentazione elettrica;
- tenere premuti contemporaneamente i tasti 13 e 15 per 5 sec. (Figura 9.1) (ritorno al livello precedente).

Fig. 9.8








10.3 Smontaggio pannelli carrozzeria Pannello frontale

Svitare le viti **A** e rimuovere il pannello frontale **D** tirandolo a sé e quindi spingendolo verso l'alto in modo da liberarlo dalle sedi superiori (Figura 9.7 e Figura 9.8).

Pannelli laterali

Allentare la viti **B**, **C**, **G** e **H** in Figura 9.7 e togliere i due pannelli laterali **E** e **F** tirandoli verso l'esterno.




Pannello di comando


Rimuovere la vite ${\bf I}$ e ruotare il pannello comandi ${\bf J}$, come illustrato in figura Figura 9.9, per poter accedere in maniera ottimale ai componenti interni alla caldaia.


Fig. 9.11





24





10.4 Rimontaggio pannelli carrozzeria Pannelli laterali

Rimontare i pannelli laterali **E** ed **F** operando in modo inverso a quanto descritto nella sezione "Smontaggio pannelli carrozzeria".

Pannello frontale

Rimontare il pannello frontale **D** operando in modo inverso a quanto descritto nella sezione "Smontaggio pannelli carrozzeria".

10.5 Svuotamento del circuito sanitario

- Chiudere i rubinetti di entrata dell'acqua sanitaria previsti in installazione.
- · Aprire i rubinetti dell'acqua calda sanitaria dell'impianto.

10.6 Svuotamento del circuito riscaldamento


- Chiudere i rubinetti mandata e ritorno dell'impianto di riscaldamento previsti in installazione.
- Allentare il rubinetto di svuotamento del circuito riscaldamento 11 indicato in Figura 9.10.
- Per facilitare lo svuotamento, svitare il tappo 24 della valvola di sfiato automatica in Figura 9.11.

10.7 Pulizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore

Rimozione del gruppo bruciatore ventilatore 37 in Figura 9.12.

- Togliere il pannello frontale della carrozzeria e ruotare il pannello comandi (vedere "Smontaggio pannelli carrozzeria").
- Scollegare i cablaggi degli elettrodi di accensione e quello di rilevazione.
- Svitare il girello del gas K e rimuovere il tubo L.
- Scollegare il connettore M tirandolo verso il basso (Figura 9.12).
- Scollegare il connettore del ventilatore N tirandolo verso il basso (Figura 9.12).
- Svitare i dadi O e rimuovere il gruppo bruciatore ventilatore 37 (Figura 9.12)
- Estrarre il corpo bruciatore tirandolo verso l'esterno.
- La guarnizione in silicone della parete frontale della camera di combustione Figura 9.13 deve essere cambiata se deteriorata.
- L'elettrodo di accensione/rivelazione P in Figura 9.13 funge anche da sensore per il corretto scarico della condensa.
- Se tale elettrodo viene a contatto con acqua di condensa presente all'interno della camera di combustione manda in blocco di sicurezza la caldaia. Pertanto se si trova la coibentazione bagnata o deteriorata provvedere alla sostituzione.





Rimuovere le eventuali incrostazioni dall'elettrodo di accensione/rivelazione o sostituirlo se deteriorato e comunque sostituirlo obbligatoriamente ogni 2 anni.

Nel caso si rilevi presenza di sporcizia sugli elementi dello scambiatore primario condensante (visionabili dopo aver tolto il corpo bruciatore), spazzolarli con un pennello in setola ed aspirare lo sporco con un aspirapolvere.

Il bruciatore non necessita di una particolare manutenzione, ma è sufficiente spolverarlo con un pennello in setola.

Manutenzioni più specifiche saranno valutate ed eseguite dal Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.

Per rimontare eseguire le operazioni effettuate in senso inverso, facendo attenzione a non rovinare la guarnizione OR del tubo gas quando si inserisce il tubo nel diaframma aria/ gas ed eseguire la prova di tenuta gas dopo aver stretto bene il girello del tubo gas.

10.8 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento

Svuotare il circuito riscaldamento come descritto nella sezione "Svuotamento del circuito riscaldamento" e controllare che la pressione del vaso d'espansione non sia inferiore a 1 bar. Se la pressione dovesse risultare inferiore provvedere alla pressurizzazione corretta.


10.9 Pulizia dello scambiatore sanitario

La disincrostazione dello scambiatore sanitario verrà valutata dal Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato, il quale eseguirà l'eventuale pulizia utilizzando prodotti specifici.

10.10 Controllo del condotto di espulsione fumi

Far controllare periodicamente dal tecnico del Centro Assistenza Autorizzato (almeno una volta all'anno) l'integrità del condotto espulsione fumi, del condotto aria e l'efficienza del circuito di sicurezza fumi.





Modello ModuStar II 25C		
Portata termica nominale	kW	21,0
Rendimento nominale	%	98,4
Rendimento di combustione	%	98,7
Indice d'aria	n	1,3
Composiz. fumi CO ₂	%	8,5 - 9,5
Composiz. fumi O ₂	%	4,2 ± 6,6
Composiz. fumi CO	ppm	220
Temperatura fumi	°C	78

Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 m e gas Metano G20 e con temperatura mandata / ritorno riscaldamento 60°/80°C

Modello ModuStar II 35C		
Portata termica nominale	kW	31,0
Rendimento nominale	%	98,8
Rendimento di combustione	%	99,0
Indice d'aria	n	1,7
Composiz. fumi CO ₂	%	8,5 - 9,5
Composiz. fumi O ₂	%	4,2 ± 6,6
Composiz. fumi CO	ppm	200
Temperatura fumi	°C	78


Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 m e gas Metano G20 e con temperatura mandata / ritorno riscaldamento 60°/80°C

10.11 Verifica del rendimento della caldaia

Effettuate le verifiche di rendimento con la frequenza prevista dalla normativa vigente.

- Collegare un analizzatore fumi alle prese di analisi fumi poste sugli scarichi fumi della caldaia Figura 9.15.
- Assicurarsi che il termostato ambiente sia in posizione di "richiesta calore".
- Prelevare un'abbondante quantità d'acqua calda sanitaria aprendo i rubinetti.
- Attivare la "Funzione spazzacamino" alla potenza massima in riscaldamento (vedere "Settaggio della Funzione spazzacamino caldaia")
- Verificare la combustione della caldaia utilizzando le prese posizionate sui tubi fumo (Figura 9.15) e confrontare i dati misurati con le tabelle a fianco.






10.12 Controllo del sifone scarico condensa

Il sifone scarico condensa 31 (Figura 9.19) non necessita di una manutenzione particolare, ma è sufficiente verificare:

- che non si siano formati depositi solidi, eventualmente eliminarli.
- che le tubazioni di scarico condensa non siano ostruite.


Per pulire l'interno del sifone è sufficiente rimuoverlo e ruotarlo sotto sopra in modo da far uscire le eventuali impurità.



10.13 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia

Con la caldaia settata in spazzacamino è possibile escludere alcune funzioni automatiche della caldaia agevolando le operazioni di verifica e controllo.


- Entrare in "Modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 5 secondi i tasti 13 e 15 (Figura 9.20) fino a far apparire sul display LCD le lettere HiS che indicano il menù "Storico della caldaia" (Figura 9.21).
- Scorrere i vari menù premendo i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD la scritta ChS (Figura 9.22) che indica il menù "Spazzacamino".
- Premere per 1 sec. il tasto 14 per entrare nel menù selezionato.





Funzione spazzacamino alla potenza minima in sanitario


Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD le lettere LP che si alternano con il valore di temperatura dell'acqua di riscaldamento (es. 45), indicanti l'entrata nell'attivazione della "Funzione spazzacamino" alla potenza minima in sanitario (Figura 9.23).











Funzione spazzacamino alla potenza minima in riscaldamento

Premendo il tasto 15 (Figura 9.20) è possibile variare la potenza in modalità spazzacamino: con visualizzazione sul display LCD delle lettere hP che si alternano con il valore di temperatura dell'acqua di riscaldamento (es. 32), siamo in "Funzione spazzacamino" alla potenza minima in riscaldamento (Figura 9.24).

Funzione spazzacamino alla potenza massima in riscaldamento

Premendo il tasto 15 (Figura 9.20) è possibile variare la potenza in modalità spazzacamino: con visualizzazione sul display LCD delle lettere cP che si alternano con il valore di temperatura dell'acqua di riscaldamento (es. 60), siamo in "Funzione spazzacamino" alla potenza massima in riscaldamento (Figura 9.25).

Funzione spazzacamino alla potenza massima in sanitario

- Premendo ulteriormente il tasto 15 (Figura 9.20) è possibile variare nuovamente la potenza in modalità spazzacamino: con visualizzazione sul display LCD delle lettere dP che si alternano con il valore di temperatura dell'acqua di riscaldamento (es. 60), siamo in "Funzione spazzacamino" alla potenza massima in sanitario" (Figura 9.26);
- Premendo contemporaneamente per 1 secondo i tasti 13 e 15 (Figura 9.20) si esce dalla "Modalità spazzacamino" e si ritorna alla lista menù.

Per uscire dal menù dei parametri è possibile:

- attendere 15 minuti senza toccare alcun tasto;
- · togliere l'alimentazione elettrica;
- tenere premuti contemporaneamente i tasti 13 e 15 per 5 sec. (Figura 9.20) (ritorno al livello precedente).


10.14 Impostazioni per cambio scheda comando


Per la sostituzione e configurazione della scheda comando contattare Centro Assistenza Autorizzato.

Entrare in "Modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 5 secondi i tasti 13 e 15 (Figura 9.27) fino a far apparire sul display LCD le lettere HiS che indicano il menù "Storico della caldaia" (Figura 9.28).









- Scorrere i vari menù premendo i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD la scritta PAr (Figura 9.29) che indica il menù "Parametri".
- Premere per 1 sec. il tasto 14 per entrare nel menù selezionato.
- Premere per 1 sec. il tasto 14 (Figura 9.27) per entrare nel parametro selezionato. Il display visualizzerà quanto segue (13= ModuStar II 25C o 15=ModuStar II 35C) (Figura 9.31).
- Premendo contemporaneamente i tasti 13 e 15 (Figura 9.27) si esce senza modificare il valore (ritorno al livello precedente Figura 9.30).
- Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 13 (indietro) o 15 (avanti) fino a far apparire sul display LCD le lettere P02 che si alternano con il valore del parametro.
- Ripetere i passaggi precedenti per visualizzare il valore e per passare al parametro successivo.
- Settare i seguenti parametri:

	1	1
PARAMETRI	LCD	VALORE
Tipo di goo	P02	G20 = 00
Tipo di gas	P02	G31 = 01
Interfaccia utente	P03	00
Tipo di scambiatore sanitario	P04	00
Tipo dispositivo controllo circuito primario	P05	03
Tipo dispositivo controllo flusso sanitario	P06	03
Velocità minima pompa (%)	P11	70
Modalità funzionamento pompa	P13	02
Madalità proriagaldo agnitario	P25	01 (25C)
Modalità preriscaldo sanitario	F25	02 (35C)
Sfiato aria automatico pompa	P47	01
Velocità massima pompa in riscaldamento (%)	P48	100
Velocità massima pompa in sanitario (%)	P49	100
Verifica portata pompa	P61	32
OFF SET sonda fumi	P62	15

Per uscire dal menù dei parametri è possibile:

- attendere 15 minuti senza toccare alcun tasto;
- togliere l'alimentazione elettrica;
- tenere premuti contemporaneamente i tasti 13 e 15 per 5 sec. (Figura 9.27) (ritorno al livello precedente).

Entrare nel menù **CAF** "Calibrazione automatica" e fare partire la calibrazione. Vedi paragrafo "Calibrazione automatica della valvola gas".



11. Smaltimento e riciclaggio caldaia

La caldaia e i suoi eventuali accessori devono essere smaltiti adeguatamente differenziando, ove possibile i vari materiali. Lo smaltimento dell'imballo utilizzato per il trasporto della caldaia deve essere effettuato dall'installatore.

Per il riciclaggio e lo smaltimento della caldaia e degli eventuali accessori rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente.

In particolare per le apparecchiature elettroniche fare riferimento alla Direttiva 2012/19/UE e ALLEGATO IX del Decreto italiano di recepimento del DL49/14.



Paradigma Italia S.p.A.

Via Campagnola, 19/21 25011 Calcinato (BS) Tel. +39-030-9980951 info@paradigmaitalia.it www.paradigmaitalia.it



